

Benutzerhandbuch

absolut magnetischer
Positionierantrieb mit **CANopen** Schnittstelle

AG03/1



1	ALLGEMEINE HINWEISE	5
1.1	DOKUMENTATION	5
1.2	BLOCKSCHALTBILD	5
2	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	6
2.1	SYSTEM STATUSWORT	6
2.2	BETRIEBSARTEN	7
2.2.1	<i>Positioniermodus</i>	8
2.2.1.1	Schleifenpositionierung	9
2.2.1.2	Tippbetrieb	9
2.2.2	<i>Drehzahlmodus</i>	11
2.3	DREHMOMENTABSCHALTUNG	12
2.4	WERKSEINSTELLUNGEN ÜBER DIP-SCHALTER WIEDERHERSTELLEN	12
2.5	VERHALTEN DES ANTRIEBS BEI NETZAUSFALL	13
3	KALIBRIERUNG	13
4	EXTERNER GETRIEBE	13
5	WARNUNGEN / STÖRUNGEN	14
5.1	WARNUNGEN	14
5.2	STÖRUNGEN	14
5.2.1	<i>Störungscode</i>	14
6	PARAMETERBESCHREIBUNG	15
7	KOMMUNIKATION ÜBER CAN – BUS	19
7.1	ALLGEMEINES	19
7.1.1	<i>Schnittstelle</i>	19
7.2	CANOPEN PROTOKOLL	19
7.2.1	<i>Telegrammaufbau</i>	19
7.2.2	<i>Netzwerkmanagement (NMT)</i>	20
7.2.2.1	State Diagramm	20
7.2.2.2	NMT Status 'INITIALISATION'	21
7.2.2.3	NMT Status 'PRE-OPERATIONAL'	21
7.2.2.4	NMT Status 'OPERATIONAL'	21
7.2.2.5	NMT Status 'STOPPED'	21
7.2.2.6	Umschaltung zwischen Kommunikationszuständen	21
7.2.3	<i>SYNC-Objekt</i>	22
7.2.4	<i>Prozess Daten Objekte (PDO's)</i>	22
7.2.5	<i>Transmit-PDO's</i>	22
7.2.5.1	1 st Transmit PDO (TPDO1)	22
7.2.5.2	3 rd Transmit PDO (TPDO3)	23
7.2.5.3	4 th Transmit PDO (TPDO4)	23
7.2.5.4	Übertragungsarten der Transmit PDO's	23
7.2.6	<i>Receive-PDO's</i>	24
7.2.6.1	1 st Receive PDO (RPDO1)	24
7.2.6.2	3 rd Receive PDO (RPDO3)	25
7.2.6.3	4 th Receive PDO (RPDO4)	25
7.2.6.4	Übertragungsarten der Receive PDO's	26
7.2.7	<i>Service Daten Objekte (SDO's)</i>	26
7.2.7.1	Fehlercode	27
7.2.8	<i>Beispiel Parametrierung</i>	28
7.2.8.1	Beispiel: Parameter lesen	28
7.2.8.2	Beispiel: Parameter schreiben	28
7.2.9	<i>Emergency Object (EMCY)</i>	29
7.2.9.1	Error Code	30
7.2.10	<i>Heartbeat Protokoll</i>	31

7.2.11	Node Guarding.....	31
7.3	STATE MACHINE.....	32
7.4	STATUS WORD (ZUSTANDSWORT)	34
7.5	CONTROL WORD (STEUERWORT)	36
7.6	ABLAUFPLAN BETRIEBSART PROFILE POSITION MODE (POSITIONIERMODUS)	38
7.7	ABLAUFPLAN BETRIEBSART PROFILE VELOCITY MODE (DREHZAHLMODUS).....	39
7.8	BEISPIELE	40
7.8.1	Beispiel Profile Position Mode (Positioniermodus).....	40
7.8.2	Beispiel Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus).....	40
7.9	ÜBERSICHT CANOPEN IDENTIFIER	41
7.10	EINSTELLUNG DER CAN-BAUDRATE.....	41
7.11	EDS-DATEI.....	41
7.12	OBJEKTVERZEICHNIS	41
7.12.1	Objektübersicht.....	42
7.12.2	Objektbeschreibung.....	44
7.12.2.1	1000 _h : Device Type	44
7.12.2.2	1001 _h : Error Register.....	44
7.12.2.3	1002 _h : Manufacturer Status Register	45
7.12.2.4	1003 _h : Pre-defined Error Field.....	45
7.12.2.5	1005 _h : COB-ID Sync Message	46
7.12.2.6	1008 _h : Manufacturer Device Name	46
7.12.2.7	100A _h : Manufacturer Software Version	47
7.12.2.8	100C _h : Guard Time.....	47
7.12.2.9	100D _h : Life Time Factor.....	47
7.12.2.10	1011 _h : Restore Default Parameters.....	48
7.12.2.11	1014 _h : COB-ID Emergency Message.....	49
7.12.2.12	1017 _h : Producer Heartbeat Time.....	49
7.12.2.13	1018 _h : Identity Objekt	50
7.12.2.14	1200 _h : Server SDO Parameter	51
7.12.2.15	1400 _h : 1 st Receive PDO Parameter	52
7.12.2.16	1401 _h : 2 nd Receive PDO Parameter	53
7.12.2.17	1402 _h : 3 rd Receive PDO Parameter	54
7.12.2.18	1403 _h : 4 th Receive PDO Parameter	55
7.12.2.19	1600 _h : 1 st Receive PDO Mapping Parameter	57
7.12.2.20	1601 _h : 2 nd Receive PDO Mapping Parameter	57
7.12.2.21	1602 _h : 3 rd Receive PDO Mapping Parameter	58
7.12.2.22	1603 _h : 4 th Receive PDO Mapping Parameter	59
7.12.2.23	1800 _h : 1 st Transmit PDO Parameter	60
7.12.2.24	1801 _h : 2 nd Transmit PDO Parameter	61
7.12.2.25	1802 _h : 3 rd Transmit PDO Parameter	62
7.12.2.26	1803 _h : 4 th Transmit PDO Parameter	64
7.12.2.27	1A00 _h : 1 st Transmit PDO Mapping Parameter	66
7.12.2.28	1A01 _h : 2 nd Transmit PDO Mapping Parameter	67
7.12.2.29	1A02 _h : 3 rd Transmit PDO Mapping Parameter.....	67
7.12.2.30	1A03 _h : 4 th Transmit PDO Mapping Parameter.....	68
7.12.2.31	2100 _h : CAN-Baudrate	68
7.12.2.32	2101 _h : Node-ID	69
7.12.2.33	2102 _h : Getriebeuntersetzung.....	69
7.12.2.34	2410 _h : Motor Parameter Set.....	70
7.12.2.35	2412 _h : Spindle Pitch	72
7.12.2.36	2413 _h : Pos Type	72
7.12.2.37	2415 _h : Delta Jog	72
7.12.2.38	2416 _h : Stop Mode Inching Mode 2	73
7.12.2.39	2417 _h : Inpos Mode.....	73
7.12.2.40	2418 _h : Loop Length	73
7.12.2.41	241B _h : Power Supply Voltage	73
7.12.2.42	241C _h : Output Stage Temperature.....	74
7.12.2.43	241E _h : Motor Current.....	74
7.12.2.44	2420 _h : Generic Status Register	74
7.12.2.45	2421 _h : Torque Deactivation	75



7.12.2.46	2422 _h : Torque Deactivation State.....	75
7.12.2.47	2423 _h : Battery Voltage.....	75
7.12.2.48	2450 _h : Inching 2 Offset.....	76
7.12.2.49	2500 _h : Production Date.....	76
7.12.2.50	6040 _h : Controlword.....	76
7.12.2.51	6041 _h : Statusword.....	77
7.12.2.52	6060 _h : Modes of Operation.....	77
7.12.2.53	6064 _h : Position Actual Value.....	77
7.12.2.54	6067 _h : Position Window.....	78
7.12.2.55	606C _h : Velocity Actual Value.....	78
7.12.2.56	607A _h : Target Position.....	78
7.12.2.57	607C _h : Calibration Value.....	79
7.12.2.58	607D _h : Software Position Limit.....	79
7.12.2.59	607E _h : Polarity.....	80
7.12.2.60	6091 _h : Gear Ratio.....	80
7.12.2.61	60FF _h : Target Velocity.....	81
7.13	EINSTELLUNG DER KNOTENADRESSE DES AG03/1.....	81
7.14	DIAGNOSE – LED'S.....	82
7.15	CAN - BUSABSCHLUSS.....	82

1 Allgemeine Hinweise

Dieses Benutzerhandbuch ist gültig ab der Firmwareversion 4.01!


1.1 Dokumentation

Zu diesem Produkt gibt es folgende Dokumente:

- Produktdatenblatt beschreibt die technischen Daten, die Abmaße, die Anschlussbelegungen, das Zubehör und den Bestellschlüssel.
- Montageanleitung beschreibt die mechanische und die elektrische Montage mit allen Sicherheitsrelevanten Bedingungen und der dazugehörigen technischen Vorgaben.
- Benutzerhandbuch zur Inbetriebnahme und zum Einbinden des Stellantriebes in ein Feldbussystem.

Diese Dokumente sind auch unter <http://www.siko.de/service/downloads/ausgewaehlte-downloads/details/ag031/> zu finden.

1.2 Blockschaftbild



2 Funktionsbeschreibung

In diesem Kapitel werden die für den Betrieb des Positionierantriebes notwendigen Abläufe, Funktionen und Zustände beschrieben.

Zugrunde gelegt wird in diesem Kapitel die Kommunikation über CANopen.

2.1 System Statuswort

Das System Statuswort des AG03/1 besteht aus 2 Byte und gibt den Zustand des AG03/1 wieder.

Über das Objekt 1002_h (Manufacturer Status Register) kann das System Statuswort ausgelesen werden.

High- Byte								Low- Byte							
Bit – Nummer															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
2				9				4				8			

Abb. 1: Aufbau System Statuswort

Beispiel (grau hinterlegt):

binär: ⇒ 0010 1001 0100 1000

hex: ⇒ 2 9 4 8

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Bedeutung der einzelnen Bits des System Statuswortes:

Bit	Zustand	Beschreibung
Bit 0	'0'	keine Bedeutung
Bit 1	'0'	keine Bedeutung
Bit 2	'0'	keine Bedeutung
Bit 3	'1'	Betriebsart Positioniermodus: In Position Istposition befindet sich innerhalb des Positionierfensters des programmierten Sollwertes.
	'0'	Istposition befindet sich außerhalb des Positionierfensters des programmierten Sollwertes.
	'1'	Betriebsart Drehzahlmodus: In Position Istdrehzahl befindet sich innerhalb des vorgegebenen Toleranzfensters der Sollzahl
	'0'	Istdrehzahl befindet sich außerhalb des vorgegebenen Toleranzfensters.
Bit 4	'1'	Antrieb fährt: Antrieb fährt
	'0'	Antrieb steht (Drehzahl < 2 U/min)
Bit 5	'1'	Betriebsart Positioniermodus: oberer Grenzwert: Istposition befindet sich oberhalb des größeren programmierten Grenzwertes von Grenzwert 1+2. Ein Verfahren kann nur im Tippbetrieb in negativer Richtung erfolgen.
	'0'	Istposition befindet sich unterhalb des programmierten Grenzwertes.
	'0'	Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung

Bit	Zustand	Beschreibung
Bit 6	'1'	Betriebsart Positioniermodus: unterer Grenzwert: Istposition befindet sich unterhalb des kleineren programmierten Grenzwertes von Grenzwert 1+2. Ein Verfahren kann nur im Tippbetrieb in positiver Richtung erfolgen.
	'0'	Istposition befindet sich oberhalb des programmierten Grenzwertes.
	'0'	Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung
Bit 7	'1'	Zustand Treiber : Motor ist freigeschaltet
	'0'	Motor in Regelung
Bit 8	'1'	Störung: AG03/1 hat auf Störung geschaltet. Störungsursache muss beseitigt und mit 'CW.7=1' quittiert werden. Störungsursache siehe Kapitel 5.2.
	'0'	keine Störung vorhanden
Bit 9	'1'	Betriebsart Positioniermodus: Schleifenfahrt wenn Verfahrrichtung ungleich Anfahrrichtung (bei Schleifenfahrt)
	'0'	wenn Verfahrrichtung gleich Anfahrrichtung
	'0'	Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung
Bit 10	'1'	Versorgungsspannung Endstufe Versorgungsspannung Endstufe liegt nicht an: Es ist kein Verfahren des Antriebes möglich!
	'0'	Versorgungsspannung Endstufe liegt an
Bit 11	'1'	Fahrbereit: nicht fahrbereit
	'0'	fahrbereit: <ul style="list-style-type: none"> • AG03/1 nicht im Störungszustand • Keine Positionierung aktiv • Versorgungsspannung Endstufe liegt an • Istposition innerhalb der Grenzwerte (nur Positioniermodus)
Bit 12	'1'	Batteriespannung: Batteriespannung für Absolutwertgeber zu niedrig. Innerhalb eines halben Jahres nach Meldung des Fehlerbits Batteriewechsel vornehmen!
	'0'	Batteriespannung o.k.
Bit 13	'1'	Motorstrom: Motorstrom außerhalb zulässigem Bereich. Hält dieser Zustand länger als 4 s an, schaltet AG03/1 auf Störung.
	'0'	Motorstrom innerhalb zulässigem Bereich.
Bit 14	'1'	Betriebsart Positioniermodus: Status Positionierung im Positioniermodus aktiv.
	'0'	Positionierung nicht aktiv
	'0'	Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung
Bit 15	'1'	Schleppfehler: Schleppfehler ⇒ AG03/1 kann die vorgegebene Geschwindigkeit aufgrund zu großer Last nicht erreichen. Dieser Zustand sollte vermieden werden!
	'0'	Abhilfe: programmierte Geschwindigkeit reduzieren! kein Schleppfehler ⇒ Istgeschwindigkeit entspricht Sollgeschwindigkeit

Tab. 1: System Statuswort

2.2 Betriebsarten

Es wird zwischen den Betriebsarten Positioniermodus und Drehzahlmodus unterschieden. In der Betriebsart Positioniermodus besteht zusätzlich die Möglichkeit im Tippbetrieb zu verfahren.

2.2.1 Positioniermodus

Parameter Nr. 20 'Betriebsart' ist auf Positioniermodus programmiert (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung).

Im Positioniermodus erfolgt die Positionierung auf den vorgegebenen Sollwert anhand einer Rampenfunktion (siehe Abb. 2), welche aufgrund der momentanen Istposition sowie der programmierten Reglerparameter P (Proportional-Faktor), I (Integral-Faktor), D (Differenzial-Faktor), Beschleunigung und Geschwindigkeit errechnet wird (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung).

Nach Aktivierung des Fahrauftrags (siehe Kapitel 7.6 Ablaufplan: Betriebsart Positioniermodus) beschleunigt das AG03/1 mit der programmierten Beschleunigung auf die vorgegebene Geschwindigkeit.

Das Maß der Verzögerung auf den Sollwert erfolgt ebenfalls anhand des Parameters 'a-Pos'. Alternativ kann für die Verzögerung auch ein von der Beschleunigung abweichender Wert gewählt werden (siehe Kapitel 6: Parameter Nr. 31 'd-Pos').

Befindet sich die Istposition innerhalb des programmierten Fensters (siehe Kapitel 6: Parameter Nr. 10) wird dies im System Statuswort (Bit 3) signalisiert.

Das Verhalten des Antriebs nach dem Erreichen des programmierten Fensters kann definiert werden (siehe Kapitel 6: Parameter Nr. 26).

Eine Änderung der Reglerparameter während eines Positioniervorganges hat keine Auswirkung auf den aktuellen Positionierbetrieb.




Abb. 2: Rampenfahrt bei Positioniermodus (direkt)

Damit ein Fahrauftrag gestartet werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- AG03/1 darf nicht auf Störung geschaltet sein (System Statuswort Bit 8 = '0')
- Istposition befindet sich innerhalb der programmierten Grenzwerte (System Statuswort Bit 5 + 6 = '0')
- kein Fahrauftrag aktiv (System Statuswort Bit 14 = '0')
- Versorgungsspannung Endstufe liegt an (System Statuswort Bit 10 = '0')

Sind diese Bedingungen erfüllt, wird dies mit ZSW.15 = '1' gemeldet.

2.2.1.1 Schleifenpositionierung

Beim Betrieb des AG03/1 an einer Spindel oder eines zusätzlichen Getriebes besteht die Möglichkeit das Spindel- bzw. externes Getriebespiel mit Hilfe der Schleifenpositionierung auszugleichen.

Hierbei erfolgt die Anfahrt des Sollwertes immer von der gleichen Richtung.

Diese Anfahrtrichtung kann über die Parameter Nr. 19 'Pos- Art' bestimmt werden (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung)

Beispiel:

Annahme: Richtung in der jede Sollposition angefahren werden soll ist positiv (siehe Kapitel 6: Parameter Nr. 19 'Pos- Art' = Schleife+)

- Fall 1 \Rightarrow neue Position ist größer als Istposition:

Die Sollposition wird direkt angefahren

- Fall 2 \Rightarrow neue Position ist kleiner als Istposition:

Das AG03/1 fährt um die Schleifenlänge (Parameter Nr. 27) über die Sollposition hinaus (Bit 9 im System Statuswort signalisiert Fahrtrichtung ungleich Anfahrtrichtung), anschließend wird der Sollwert in positiver Richtung angefahren.




Abb. 3: Positionierung Schleife+

2.2.1.2 Tippbetrieb

Tippbetrieb ist nur in der Betriebsart 'Positioniermodus' möglich. Beschleunigung sowie Geschwindigkeit im Tippbetrieb können über die Parameter Nr. 8 'a- Tipp' und Parameter Nr. 9 'v- Tipp' programmiert werden.

ACHTUNG	Ein Ausgleich des Spindelspieles (Schleifenpositionierung) erfolgt in dieser Verfahrrart nicht!
----------------	---

Es gibt drei Möglichkeiten um im Tippbetrieb zu verfahren:

- **Tippbetrieb 1**

Über CW.13 = '1' im Steuerwort wird der Tippbetrieb 1 gestartet.
Der Antrieb fährt von der aktuellen Istposition einmalig um die Position 'Delta Tipp'.
Abhängig vom Vorzeichen des eingegebenen Wertes (*Parameter Nr. 17 'Delta - Tipp'*) erfolgt die Verfahrrichtung positiv oder negativ.

- Parameter 'Delta Tipp' < 0: Verfahrrichtung negativ
- Parameter 'Delta Tipp' > 0: Verfahrrichtung positiv

Ist die Parameter Nr. 13 'Spindelsteigung' auf Null programmiert erfolgt der Verfahrweg in Inkrementen. Bei einer 'Spindelsteigung' ungleich Null bezieht sich die Angabe des Parameters 'Delta Tipp' auf den Verfahrweg in 1/100 mm.


Nach Erreichen der Sollposition, wird dies im System Statuswort Bit 3 signalisiert.

- **Tippbetrieb 2**

Tippbetrieb 2 wird durch CW.14 = '1' (positive Verfahrrichtung) bzw. CW.15 = '1' (negative Verfahrrichtung) gestartet.

Der Antrieb verfährt mit der programmierten Geschwindigkeit, solange dieses Bit = '1' ist.

- **Manueller Einrichtbetrieb**



Mithilfe der Bedientasten kann der manuelle Einrichtbetrieb (entspricht dem Tippbetrieb 2) gestartet werden. Dies ermöglicht ein Verfahren des Stellantriebs ohne übergeordnete Steuerung.

Taste (1) Rechtslauf
Taste (2) Linkslauf

ACHTUNG

Der manuelle Einrichtbetrieb ist im NMT – Zustand „OPERATIONAL“ und „STOPPED“ nicht verfügbar.

Damit Tippbetrieb 1 und 2 bzw. der manuelle Einrichtbetrieb gestartet werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- AG03/1 darf nicht auf Störung geschaltet sein (*System Statuswort Bit 8 = '0'*)
- kein Fahrauftrag aktiv (*System Statuswort Bit 14 = '0'*)
- Versorgungsspannung Endstufe liegt an (*System Statuswort Bit 10 = '0'*)

ACHTUNG	Befindet sich die Istposition außerhalb der programmierten Grenzwerte, kann mit Hilfe des Tippbetriebes 1 oder 2 bzw. dem manuellen Einrichtbetrieb aus dieser Position in entsprechender Richtung verfahren werden!
----------------	--

2.2.2 Drehzahlmodus

Parameter Nr. 20 'Betriebsart' ist auf 'Drehzahlmodus' programmiert (*siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung*).

Im Drehzahlmodus beschleunigt das AG03/1 nach Freigabe des Sollwertes (*siehe Kapitel 7.7 Ablaufplan: Betriebsart Drehzahlmodus*) auf die Soll Drehzahl und hält diese Drehzahl bei, bis der Sollwert gesperrt wird, oder eine neue Soll Drehzahl vorgegeben wird.

Beim Ändern der Soll Drehzahl wird die Drehzahl dem neuen Wert unmittelbar angepasst. Die Verfahrrichtung im Drehzahlmodus wird durch das Vorzeichen des Sollwertes bestimmt (*siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung*).




Abb. 5: Rampe Drehzahlmodus

Damit der Drehzahlmodus gestartet werden kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- AG03/1 darf nicht auf Störung geschaltet sein (*System Statuswort Bit 8 = '0'*)
- kein Fahrauftrag aktiv (*System Statuswort Bit 14 = '0'*)
- Versorgungsspannung Endstufe liegt an (*System Statuswort Bit 10 = '0'*)

Sind diese Bedingungen erfüllt, wird dies im System Statuswort durch Bit 11 = '0' signalisiert.

ACHTUNG	Die Grenzwerte 1 + 2 sind in dieser Betriebsart deaktiviert!
----------------	--

2.3 Drehmomentabschaltung

Durch den Parameter Drehmomentabschaltung (*siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung* ⇒ *Parameter Nr. 29*) wird eine Abschaltswelle definiert. Die Angabe erfolgt in Prozent. Bei einem Parameterwert von 125 % ist die Drehmomentabschaltung deaktiviert.

Beim Überschreiten der Abschaltswelle bremst der Antrieb mit max. Verzögerung. Der Antrieb bleibt in Regelung.

ACHTUNG	Eine aktive Drehmomentabschaltung führt zu keiner Störung!
----------------	--

Eine aktive Drehmomentabschaltung wird im Objekt 2422_n (Torque Deactivation State) Bit 0 = '1' gemeldet. Beim Fortsetzen des aktuellen Fahrauftrags wird dieses Bit automatisch wieder zurückgesetzt.




Alternativ wird der Zustand der Drehmomentabschaltung im Objekt 2420_n (Generic State Register) abgebildet.

ACHTUNG	Diese Funktion ist nur im Positioniermodus verfügbar!
----------------	---

2.4 Werkseinstellungen über DIP-Schalter wiederherstellen

Vorgehensweise zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen über den 10 poligen DIP-Schalter:

1. Versorgungsspannung ausschalten.
2. Einstellung der DIP – Schalter 1 – 8 vornehmen, je nachdem welche Parameter zurückgesetzt werden sollen:

<p>alle Parameter (<i>siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung</i>) auf Werkseinstellung zurücksetzen</p>	
<p>nur Standardparameter (<i>siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung</i>) auf Werkseinstellung zurücksetzen</p>	
<p>nur Reglerparameter (<i>siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung</i>) auf Werkseinstellung zurücksetzen</p>	

3. Versorgungsspannung einschalten. Das AG03/1 quittiert mit wechselndem Blinken der Status – LED und der Bus – LED.

4. Versorgungsspannung ausschalten.
5. Einstellung der ursprünglichen Busadresse mit den DIP-Schaltern 1 - 7.
6. DIP-Schalter Nummer 8 muss auf die Position OFF gestellt werden.
7. Nach dem nächsten Einschalten der Versorgungsspannung befinden sich die zuvor gewählten Parameter wieder in der Werkseinstellung.

2.5 Verhalten des Antriebs bei Netzausfall

ACHTUNG	Ein Netzausfall führt zum unmittelbaren Verlust des Drehmoments. Befindet sich der Antrieb bei Netzausfall in Bewegung, läuft der Antrieb ungebremst aus!
----------------	---

3 Kalibrierung

Eine Kalibrierung ist aufgrund des absoluten Messsystems nur einmal bei der Inbetriebnahme erforderlich. Bei der Kalibrierung wird der Positionswert des AG03/1 auf den programmierten Kalibrierwert (*siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung* \Rightarrow *Parameter Nr. 14*) gesetzt.

Die Kalibrierung des Messsystems erfolgt über das Objekt 1011_h (Restore Default Parameters).

ACHTUNG	Eine Kalibrierung ist nur möglich, wenn kein Fahrauftrag aktiv ist!
----------------	---

4 externes Getriebe

Bei Verwendung eines externen Getriebes besteht die Möglichkeit über die Parameter Nr. 11 'ü – Zähler' sowie die Parameter Nr. 12 'ü – Nenner' einen Faktor zu programmieren um die Getriebeübersetzung bei der Positionsbestimmung mit einzubeziehen (*siehe auch Kapitel 2.2.1.1*).

Beispiel (siehe Abb. 7):

Das AG03/1 wird an einem Getriebe mit einer Untersetzung von 5:1 betrieben. Dabei müssen die Parameter 'ü-Zähler' und 'ü-Nenner' wie folgt programmiert werden.

- Parameter 'ü - Zähler' : 5
- Parameter 'ü - Nenner' : 1




Abb. 7: externes Getriebe

Die Eingabe einer ungeraden Getriebeuntersetzung ist nach folgendem Beispiel möglich:

Getriebeuntersetzung = 3.78

- Parameter 'ü - Zähler' : 378
- Parameter 'ü - Nenner' : 100

5 Warnungen / Störungen

Das AG03/1 unterscheidet zwischen Warnungen und Störungen:

5.1 Warnungen

Warnungen haben keinen Einfluss auf den Ablauf des Positionierantriebes. Warnungen verschwinden nach Beseitigung der Ursache wieder.

Mögliche Warnungen sind:

- Batteriespannung für Absolutwertgeber unterschreitet Grenzwert \Rightarrow innerhalb der nächsten 6 Monate Batteriewechsel vornehmen (*siehe Kapitel 2.1: System Statuswort \Rightarrow Bit 12*).
- Motorstrom außerhalb zulässigem Bereich (*siehe Kapitel 2.1: System Statuswort \Rightarrow Bit 13*) \Rightarrow hält dieser Zustand länger als 4 s an schaltet das AG03/1 auf Störung.
- Schleppfehler vorhanden (*siehe Kapitel 2.1: System Statuswort \Rightarrow Bit 15*) \Rightarrow AG03/1 kann programmierte Geschwindigkeit aufgrund zu großer Last nicht erreichen.

5.2 Störungen

Störungen lösen einen sofortigen Stop des Positionierantriebes aus. Die Status - LED signalisiert den Störungszustand (*siehe Montageanleitung*). Anhand des Blink-Codes kann die Störungsursache ermittelt werden (*siehe Tab. 2: Störungscodes*). Weiterhin kann über das Statuswort eine vorliegende Störung erkannt werden (*siehe CAN-Bus Kapitel 7.4: Status word*).

Die Störmeldungen werden in der Reihenfolge ihrer Erfassung in den Störpuffer eingetragen. Bei vollem Störbuffer werden die letzten 10 Störmeldungen dargestellt.

Die Ursache der Störung kann Anhand des Störungscodes ermittelt werden (*siehe Tab. 2: Störungscodes*).

Der Störungsbuffer wird im EEPROM gespeichert und kann über das Objekt "Pre-defined Error Field" (*siehe CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 1003_n*) gelöscht werden.

5.2.1 Störungscodes

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Störungsursachen dargestellt:

Wert Störbuffer		Blink-Code grüne Status-LED	Fehler Beschreibung
ASCII	HEX		
A	41h	1 mal blinken	Versorgungsspannung zu niedrig Fehlerbedingung: Versorgungsspannung < 18 V + Motorstrom > 200 mA
B	42h	2 mal blinken	blockierte Antriebswelle Fehlerbedingung: Drehzahl < 2 U/min + Schleppfehler

Wert Störbuffer		Blink-Code grüne Status-LED	Fehler Beschreibung
ASCII	HEX		
C	43h	3 mal blinken	Motorstrom zu hoch Fehlerbedingung: Motorstrom > 2,4 A länger als 4 s
D	44h	4 mal blinken	Temperatur Endstufe zu hoch Fehlerbedingung: Temperatur Endstufe > 90 °C
E	45h	5 mal blinken	SIN COS Überwachung
F	46h	6 mal blinken	Interner Fehler
G	47h	7 mal blinken	Zwischenkreisspannung zu hoch Fehlerbedingung: Zwischenkreisspannung > 35 V
H	48h	8 mal blinken	CAN-BUS Fehler Während einer aktiven Positionierung ist der CAN-Knoten in den Zustand "ERROR PASSIVE" gewechselt
I	49h	9 mal blinken	CAN-BUS Fehler Der CAN-Knoten ist in den Zustand "BUS OFF" gewechselt.
J	4Ah	10 mal blinken	Batteriespannung < 2,2 V Batteriewechsel erforderlich

Tab. 2: Störungscode

6 Parameterbeschreibung

In diesem Kapitel werden die Parameter des AG03/1 beschrieben.

Außer Parameter 24 (Sollwert) werden alle Parameter **nichtflüchtig** im EEPROM gespeichert.

* Reglerparameter

** Standardparameter

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung
1	Reglerparameter P *	1 – 500	100	P - Verstärkung des Reglers: gilt für alle Betriebsarten (Positioniermodus, Drehzahlmodus, Tippbetrieb) CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410 _h ⇒ Subindex 01 _h
2	Reglerparameter I *	0 – 500	5	I - Verstärkung des Reglers: gilt für alle Betriebsarten (Positioniermodus, Drehzahlmodus, Tippbetrieb) CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410 _h ⇒ Subindex 02 _h
3	Reglerparameter D *	0 – 500	0	D- Verstärkung des Reglers: gilt für alle Betriebsarten (Positioniermodus, Drehzahlmodus, Tippbetrieb) CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410 _h ⇒ Subindex 03 _h
4	a – Pos *	1 – 100	50	Beschleunigung im Positionierbetrieb: die Angabe erfolgt in % (100 % ⇒ 4 U/s ²) CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410 _h ⇒ Subindex 04 _h
5	v – Pos *	1 – 100 1 – 200	30	maximale Geschwindigkeit im Positionierbetrieb: die Angabe erfolgt in U/min Getriebe 48:1 ⇒ max. 100 U/min Getriebe 24:1 ⇒ max. 200 U/min CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410 _h ⇒ Subindex 05 _h
6	a - Dreh *	1 – 100	50	Beschleunigung im Drehzahlmodus: die Angabe erfolgt in % (100 % ⇒ 4 U/s ²) CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410 _h ⇒ Subindex 06 _h
7				reserviert

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung
8	a - Tipp *	1 – 100	50	Beschleunigung im Tippbetrieb 1/2: die Angabe erfolgt in % (100 % \Rightarrow 4 U/s ²) <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410_h \Rightarrow Subindex 08_h</i>
9	v - Tipp *	1 – 100 1 – 200	30	maximale Geschwindigkeit im Tippbetrieb 1/2: die Angabe erfolgt in U/min Getriebe 48:1 \Rightarrow max. 100 U/min Getriebe 24:1 \Rightarrow max. 200 U/min <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410_h \Rightarrow Subindex 09_h</i>
10	Pos – Fenster**	0 - 1000	10	Betriebsart Positioniermodus: Positionierfenster Befindet sich die Istposition des AG03/1 innerhalb des programmierten Sollwertes \pm dieses Fensters, wird dies durch setzen des Bit 3 im System Statuswort (<i>siehe Kapitel 2.1</i>) des AG03/1 signalisiert. Spindelsteigung = 0: Angabe bezieht sich auf Inkremente Spindelsteigung \neq 0: Angabe bezieht sich auf Verfahrweg in 1/100 mm Betriebsart Drehzahlmodus: Drehzahlfenster Befindet sich die Istdrehzahl innerhalb der Solldrehzahl \pm dieses Fensters, wird dies durch setzten des Bit 3 im System Statuswort (<i>siehe Kapitel 2.1</i>) des AG03/1 signalisiert. <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 6067_h</i>
11	ü – Zähler **	1 – 10000	1	Übersetzungsverhältnis Zähler: bei Verwendung eines Getriebes kann hier ein Übersetzungs - Faktor programmiert werden (<i>siehe Kapitel 4: externes Getriebe</i>). <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 6091_h \Rightarrow Subindex 01_h</i>
12	ü – Nenner **	1 – 10000	1	Übersetzungsverhältnis Nenner: bei Verwendung eines Getriebes kann hier ein Übersetzungs - Faktor programmiert werden (<i>siehe Kapitel 4: externes Getriebe</i>). <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410_h \Rightarrow Subindex 02_h</i>
13	Spindelsteigung **	0 – 1000	0	Spindelsteigung: Parameter Spindelsteigung = 0: Positionswert wird als Inkremente ausgegeben (1600 Inkremente pro Umdrehung der Antriebswelle des AG03/1). Parameter Spindelsteigung \neq 0: (bei Betrieb des AG03/1 an einer Spindel) Positionswert wird nicht mehr in Inkrementen sondern als Verfahrweg in 1/100 mm ausgegeben. Die Eingabe der Sollposition erfolgt nun ebenfalls in 1/100 mm. Die Angabe der Spindelsteigung erfolgt in 1/100 mm. z. B. Spindel mit einer Steigung von 2 mm \Rightarrow Parameter Spindelsteigung = 200. <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2412_h</i>
14	Kalibrierwert **	-999999 bis 999999	0	Kalibrierwert: Das Schreiben eines Wertes in diesen Parameter bewirkt die Übernahme dieses Wertes als absolute Position für das AG03/1. Achtung! Wert muss innerhalb der programmierten Grenzwerte liegen. <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 607C_h</i>

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung
15	Grenzwert 1 **	-9999999 bis 9999999	1000000	<p>Betriebsart Positioniermodus: Grenzwert 1 Spindelsteigung = 0: Angabe bezieht sich auf Inkremente Spindelsteigung \neq 0: Angabe bezieht sich auf Verfahrweg in 1/100 mm Befindet sich das AG03/1 außerhalb des Bereichs, der durch Grenzwert 1 und Grenzwert 2 definiert wird (Verfahrbereich), ist ein Verfahren nur im Tippbetrieb in Richtung des Verfahrbereichs möglich. Achtung! Ist 'Grenzwert 1' gleich 'Grenzwert 2', ist die Grenzwertüberwachung deaktiviert. Hierbei ist zu beachten, dass bei Überschreiten der Auflösung des Absolutgebers ein Sprung der Istposition erfolgt!!! Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 607D_h \Rightarrow Subindex 02_h</i></p>
16	Grenzwert 2 **	-9999999 bis 9999999	-1000000	<p>Betriebsart Positioniermodus: Grenzwert 2 Spindelsteigung = 0: Angabe bezieht sich auf Inkremente Spindelsteigung \neq 0: Angabe bezieht sich auf Verfahrweg in 1/100 mm Befindet sich das AG03/1 außerhalb des Bereichs, der durch Grenzwert 1 und Grenzwert 2 definiert wird (Verfahrbereich), ist ein Verfahren nur im Tippbetrieb in Richtung des Verfahrbereichs möglich. Achtung! Ist 'Grenzwert 1' gleich 'Grenzwert 2', ist die Grenzwertüberwachung deaktiviert. Hierbei ist zu beachten, dass bei Überschreiten der Auflösung des Absolutgebers ein Sprung der Istposition erfolgt! Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 607D_h \Rightarrow Subindex 01_h</i></p>
17	Delta Tipp **	-1000000 bis 1000000	1600	<p>delta Verfahrweg bei Tippbetrieb 1: gibt den relativen Verfahrweg an. Wert positiv \Rightarrow Verfahrrichtung positiv Wert negativ \Rightarrow Verfahrrichtung negativ Spindelsteigung = 0: Angabe bezieht sich auf Inkremente Spindelsteigung \neq 0: Angabe bezieht sich auf Verfahrweg in 1/100 mm <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2415_h</i></p>
18	Drehrichtung **	i , e	i	<p>Zählrichtung des Messsystems: Bei drehender Welle entgegen dem Uhrzeigersinn (Sicht auf Klemmring des AG03/1). Drehrichtung i: \Rightarrow Zählrichtung positiv Drehrichtung e: \Rightarrow Zählrichtung negativ <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 607E_h</i></p>
19	Pos- Art **	direkt Schleife + Schleife -	direkt	<p>Betriebsart Positioniermodus: Positionierungsart <i>direkt:</i> Sollwert wird direkt von der aktuellen Position angefahren. <i>Schleife +:</i> zum Ausgleichen des Spindelspiels wird der Sollwert immer in positiver Richtung angefahren <i>Schleife -:</i> zum Ausgleich des Spindelspiels wird der Sollwert immer in negativer Richtung angefahren. Achtung! Schleifenpositionierung nur im Positioniermodus. Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2413_h</i></p>
20	Betriebsart **	Positionier- modus / Drehzahl- modus	Positionier- modus	<p>Betriebsart Positioniermodus: (siehe Kapitel 2.2.1: Positioniermodus) Betriebsart Drehzahlmodus: (siehe Kapitel 0: Drehzahlmodus) <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 6060_h</i></p>

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung
21				reserviert
22				reserviert
23				reserviert
24	Sollwert **	siehe Spalte Beschreibung	0	<p>Betriebsart Positioniermodus: gibt absolute Zielposition an. Spindelsteigung = 0: Angabe bezieht sich auf Inkremente Spindelsteigung \neq 0: Angabe bezieht sich auf Verfahrweg in 1/100 mm Wertebereich: abhängig von den programmierten Grenzwerten (<i>Parameter 15/16</i>)</p> <p>Betriebsart Drehzahlmodus: gibt die Sollzahl in U/min an. Wertebereich: Getriebe 48:1 \Rightarrow max. \pm100 U/min Getriebe 24:1 \Rightarrow max. \pm200 U/min <i>CAN-Bus siehe Kapitel 7.2.5: Transmit PDO's</i> Achtung! Sollwert wird nicht im EEPROM gespeichert</p>
25	Stopmode Tipp 2 **	0/1	0	<p>Stopmode Tippbetrieb 2 Das Stopverhalten des Tippbetriebs 2 kann unterschiedlich parametrierbar werden. Stopmode = 0 mit maximaler Verzögerung stoppen Stopmode = 1 mit programmierter Verzögerung (<i>Parameter Nr. 8</i>) stoppen <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2416_h</i></p>
26	Inposmode **	0/1/2	0	<p>Betriebsart Positioniermodus: Das Verhalten des Antriebs nach Erreichen des Positionierfensters kann mit diesem Parameter festgelegt werden: Inposmode = 0 Positionsregelung auf Sollwert Inposmode = 1 Positionsregelung AUS und Kurzschluss der Motorwicklungen Inposmode = 2 Positionsregelung AUS und Freischaltung des Antriebs Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2417_h</i></p>
27	Schleifenlänge**	0 - 10000	800	<p>Betriebsart Positioniermodus: gibt die Schleifenlänge in Inkrementen an Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2418_h</i></p>
28				reserviert
29	Drehmomentabschaltung **	20 - 125	125	<p>Betriebsart Positioniermodus: Dieser Parameter legt die Schwelle der Drehmomentabschaltung fest. Die Angabe erfolgt in Prozent. Wert 125: Drehmomentabschaltung deaktiviert Betriebsart Drehzahlmodus: keine Bedeutung <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2421_h</i></p>
30	Offset Tippen 2 **	10 - 100	100	<p>Tippbetrieb 2 Mit diesem Parameter kann die Tippgeschwindigkeit im Tippbetrieb 2 beeinflusst werden. Die Angabe erfolgt in Prozent von Parameter Nr. 9. Achtung! Dieser Parameter wird nicht im EEPROM gespeichert. <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2450_h</i></p>

Nr.	Name	Auswahl / Wert	Default	Beschreibung
31	d – Pos *	1 – 101	101	Verzögerung im Positionierbetrieb: die Angabe erfolgt in % (100 % \Rightarrow 4 U/s ²) Wert 101: die Verzögerung wird durch Parameter Nr. 4 bestimmt <i>CAN-Bus Kapitel 7.12.2: Objekt 2410_h \Rightarrow Subindex 0A_h</i>

Tab. 6: Parameterbeschreibung

7 Kommunikation über CAN – Bus

7.1 Allgemeines

In diesem Kapitel wird die Ansteuerung und Parametrierung über das CAN-Bus Interface beschrieben.

Informationen über Steckerbelegung des CAN-Bus Interface entnehmen Sie der Montageanleitung.

7.1.1 Schnittstelle

Folgende Baudraten werden vom AG03/1 unterstützt:

- 15,625 kBd, 20 kBd, 25 kBd, 40 kBd, 50 kBd, 62,5 kBd, 100 kBd, 125 kBd, 200 kBd, 250 kbd, 500 kBd, 1000 kBd

Abschluss der CAN-Bus Leitung:

Ist das AG03/1 am Busende angebracht, muss die CAN-Bus Leitung mit einem definierten Busabschluss terminiert werden. Beim AG03/1 erfolgt dies über einen internen Abschlusswiderstand, der über die DIP – Schalter SW9 + SW10 hinzugeschaltet werden kann (siehe Kapitel 7.15: CAN – Busabschluss).

7.2 CANopen Protokoll

Grundlage ist das CANopen Kommunikationsprofil *CiA DS-301 V4.0* sowie das Geräteprofil *Drives and Motion Control CiA DSP-402 V2.0*.

Die für das Verständnis notwendigen Details bzw. eventuelle Abweichungen sind in dieser Dokumentation wiedergegeben.

7.2.1 Telegrammaufbau

Das Datentelegramm einer CAN-Nachricht besteht aus folgenden Feldern:

SOF:

Start of Frame \Rightarrow Start-Bit des Telegrammes

Identifier:

Das Feld Identifier enthält den Identifier sowie Bits zur Erkennung der Länge des Identifiers (11 oder 29 Bit). Der Identifier legt die Priorität der Nachricht fest.

CANopen legt mit dem Identifier außerdem die Geräteadresse, die Kanalauswahl sowie die Datenrichtung fest.

Steuerfeld:

Enthält Bits über die Anzahl der Nutzdaten und ob es sich um ein Datenframe oder RTR-Frame (Remote Transmission Request-Frame) handelt.

Datenfeld:

Enthält bis zu 8 Byte Nutzdaten. Je nach Kanalauswahl haben die Nutzdaten unterschiedliche Bedeutung.

CRC:

Enthält Bits zur Fehlererkennung.

ACK/EOF:

Das Feld ACK/EOF enthält Telegrammbestätigung-Bits sowie Bits zur Kennzeichnung des Telegrammendes.



Abb. 15: Telegrammaufbau

Die genaue Beschreibung des Telegrammes ist einer ausführlichen CAN-Literatur zu entnehmen.

In den nachfolgenden Telegrammbeschreibungen wird zur Vereinfachung nur noch auf den Identifizier sowie das Datenfeld eingegangen.

7.2.2 Netzwerkmanagement (NMT)

Über den NMT-Dienst übernimmt der Master die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung von Netzknoten.

Zur Umschaltung zwischen den 4 möglichen Kommunikationszuständen eines Netzknotens 'INITIALISATION', 'PRE-OPERATIONAL', 'OPERATIONAL' und 'STOPPED' werden Telegramme mit dem Identifizier '0' sowie 2 Byte Nutzdaten verwendet. Der Identifizier des NMT- Protokolls ist auf 11 Bit beschränkt.

7.2.2.1 State Diagramm




Abb. 16: State Diagramm

7.2.2.2 NMT Status 'INITIALISATION'

In diesem Zustand ist das AG03/1 nicht am Geschehen auf dem Bus beteiligt. Alle Hard- und Softwarekomponenten werden initialisiert. Dieser Zustand wird nach Einschalten des Gerätes oder nach dem Empfang des Befehlscodes 82_h der eigenen oder der globalen Adresse erreicht. Nach Abschluss der Initialisierung geht das AG03/1 automatisch in den Status 'PRE-OPERATIONAL' über. Dies wird durch eine Bootup-Message, bestehend aus dem Identifier '1792 + Node-ID' sowie einem Datenbyte mit dem Wert '0' signalisiert.

7.2.2.3 NMT Status 'PRE-OPERATIONAL'

Der Austausch von Parametrierungsdaten (SDO's) zwischen dem AG03/1 und dem Busmaster ist freigegeben. Es werden jedoch keine Prozessdaten (PDO's) übertragen. Weiterhin wird die State Machine des AG03/1 in den Zustand 'SWITCH ON DISABLED' versetzt (siehe Kapitel 7.3) und der Motor freigeschaltet.

ACHTUNG	PDO-Parameter können nur in diesem Zustand geändert werden!
----------------	---

7.2.2.4 NMT Status 'OPERATIONAL'

Der Austausch von Prozess- und Parametrierungsdaten ist freigegeben.

Hinweis: TPDO's mit der Übertragungsart 254 werden beim Übergang in den NMT Status 'OPERATIONAL' gesendet.

7.2.2.5 NMT Status 'STOPPED'

Mit Ausnahme der Heartbeat-Message (siehe Kapitel 7.2.10) und des Node-Guarding Protokolls (siehe Kapitel 7.2.11), falls aktiv, wird der Austausch sämtlicher Daten gestoppt. Es ist nur noch NMT-Kommunikation möglich.

Weiterhin wird die State Machine des AG03/1 in den Zustand 'SWITCH ON DISABLED' versetzt (siehe Kapitel 7.3) und der Motor freigeschaltet.

7.2.2.6 Umschaltung zwischen Kommunikationszuständen

Die Umschaltung zwischen den Kommunikationszuständen kann vom Netzwerkmaster durch das Senden folgender Telegramme mit dem Identifier '0' ausgelöst werden.

Statusänderung		Data 1	Data 2
von	nach		
PRE-OPERATIONAL / STOPPED	OPERATIONAL (1)	01h	xx
OPERATIONAL / PRE-OPERATIONAL	STOPPED (2)	02h	xx
OPERATIONAL / STOPPED	PRE-OPERATIONAL (3)	80h	xx
OPERATIONAL / PRE-OPERATIONAL / STOPPED	INITIALISATION (4/5)	81h	xx
OPERATIONAL / PRE-OPERATIONAL / STOPPED	INITIALISATION * (4/5)	82h	xx

Tab. 17: Umschaltung Kommunikationszustände

* Kaltstart wird ausgelöst (Power on)

xx = 0 ⇒ das Telegramm ist für alle Geräte am Bus bestimmt
 xx = Geräteadresse ⇒ das Telegramm ist nur für das Gerät mit der entsprechenden Adresse bestimmt.

7.2.3 SYNC-Objekt

CANopen ermöglicht es, Eingänge gleichzeitig abzufragen und Ausgänge gleichzeitig zu setzen. Hierzu dient das Synchronisationstelegramm (SYNC), eine CAN-Nachricht hoher Priorität ohne Nutzdaten.

Der Identifier des Sync-Objektes kann über das Objekt 1005_h eingestellt werden (siehe Kapitel 7.12.2: Objektbeschreibung).

7.2.4 Prozess Daten Objekte (PDO's)

Prozessdaten-Objekte dienen dem schnellen Austausch kurzer Prozessdaten. Prozessdaten-Objekte werden ereignisorientiert, zyklisch oder auf Anforderung übertragen. In einem PDO können maximal 8 Byte Nutzdaten übertragen werden.

ACHTUNG	Der Austausch von PDO's kann nur im NMT-Status ,OPERATIONAL' erfolgen!
----------------	--

Das AG03/1 stellt 3 Transmit PDO's (Prozessdaten vom AG03/1 ⇒ NMT- Master), sowie 3 Receive-PDO's (Prozessdaten vom NMT-Master ⇒ zum AG03/1) zur Verfügung. Unterstützt werden die Receive PDO's RPDO1, RPDO3, RPDO4 sowie die Transmit PDO's TPDO1, TPDO3 und TPDO4 nach dem Device Profil 'Drives and Motion Control CIA DSP-402 Version 2.0'.

7.2.5 Transmit-PDO's

7.2.5.1 1st Transmit PDO (TPDO1)

Das erste Transmit PDO enthält 2 Nutzdatenbytes, in welche das Statuswort des AG03/1 abgebildet ist.

Das Transmit-PDO1 wird standardmäßig asynchron vom AG03/1 übertragen. Es bildet zusammen mit dem Receive-PDO1, in welches das Steuerwort der Zustandsmaschine abgebildet ist, eine Hand-Shake Verbindung (Quittungsbetrieb) zwischen übergeordneter Steuerung und dem Antriebscontroller.

Das Ändern der Übertragungsart des TPDO1 wird daher nicht empfohlen.

Die COB-ID des ersten Transmit PDO ist defaultmäßig auf 180_h + Node-ID programmiert. Die Kommunikationsparameter werden über das Objekt 1800_h (1st Transmit PDO Parameter) eingestellt.

1 st Transmit PDO		
11 / 29 Bit Identifier	Byte 1	Byte 2
	LSB	MSB
	Statuswort (Objekt 6041 _h)	

Abb. 17: 1st Transmit PDO

7.2.5.2 3rd Transmit PDO (TPDO3)

Das dritte Transmit PDO enthält 6 Nutzdatenbytes, in welche das Statuswort sowie der aktuelle Positionswert des AG03/1 abgebildet ist.

Standardmäßig wird das Transmit-PDO3 nur durch einen RTR-Frame (remote transmission request) übertragen. D. h. eine übergeordnete Steuerung muss das TPDO3 anfordern (polling). Alternativ zum Polling kann die synchrone Übertragung (Wert 0 bis 240) über das SYNC-Objekt oder die zeitgesteuerte Übertragung (Wert 255) mittels eines lokalen Taktes (event timer) eingestellt werden.

Die COB-ID des dritten Transmit PDO ist defaultmäßig auf 380_h + Node-ID programmiert. Die Kommunikationsparameter werden über das Objekt 1802_h (3rd Transmit PDO Parameter) eingestellt.

3 rd Transmit PDO						
11/29 Bit Identifier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
	LSB	MSB	LSB	NSB	NSB	MSB
	Statuswort (Objekt 6041 _h)			Positionswert (Objekt 6064 _h)		

Abb. 18: 3rd Transmit PDO

7.2.5.3 4th Transmit PDO (TPDO4)

Das vierte Transmit PDO enthält 6 Nutzdatenbytes, in welche das Statuswort sowie die Istdrehzahl des AG03/1 abgebildet ist.

Standardmäßig wird das Transmit-PDO4 nur durch einen RTR-Frame (remote transmission request) übertragen. D. h. eine übergeordnete Steuerung muss das TPDO4 anfordern (polling). Alternativ zum Polling kann die synchrone Übertragung (Wert 0 bis 240) über das SYNC-Objekt oder die zeitgesteuerte Übertragung (Wert 255) mittels eines lokalen Taktes (event timer) eingestellt werden.

Die COB-ID des vierten Transmit PDO ist defaultmäßig auf 480_h + Node-ID programmiert. Die Kommunikationsparameter werden über das Objekt 1803_h (4th Transmit PDO Parameter) eingestellt.

4 th Transmit PDO						
11/29 Bit Identifier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
	LSB	MSB	LSB	NSB	NSB	MSB
	Statuswort (Objekt 6041 _h)			Istdrehzahl (Objekt 606C _h)		

Abb. 19: 4th Transmit PDO

7.2.5.4 Übertragungsarten der Transmit PDO's

Über die Objekte 1800_h bis 1803_h 'Transmit PDO Parameter' Subindex 2 (siehe Kapitel 7.12.2: Objektbeschreibung) können für die einzelnen PDO's unterschiedliche Übertragungsarten eingestellt werden.

Synchron:

Subindex 2 (Übertragungsart) = 0:

Das Transmit PDO wird nach Erhalt jedes SYNC – Telegrammes vom AG03/1 gesendet.

Subindex 2 (Übertragungsart) = 1 ... 240:

Das Transmit PDO wird erst nach Erhalt der unter 'Übertragungsart' angegebenen Anzahl von SYNC – Telegrammen vom AG03/1 gesendet.

Asynchron:

Event-Triggered: Subindex 2 (Übertragungsart) = 254

Es wird bei jeder Änderung eines gemappten Objekts und zeitgesteuert ein PDO übertragen. Der Event Timer kann deaktiviert werden.

Time-Triggered: Subindex 2 (Übertragungsart) = 255

Die PDO's werden zeitgesteuert übertragen.

Der Subindex 5 'Event Timer' der Transmit PDO Parameter gibt hierbei die Zykluszeit in Millisekunden an.

Subindex 2 (Übertragungsart) = 253

Das Transmit PDO wird nach Erhalt eines RTR- Frames mit dem Identifier des entsprechenden Transmit PDO's gesendet.

7.2.6 Receive-PDO's

7.2.6.1 1st Receive PDO (RPDO1)

Das erste Receive PDO enthält 2 Nutzdatenbytes, in welche das Steuerwort für das AG03/1 abgebildet ist.

Durch das Steuerwort im Receive-PDO1 werden die Betriebsübergänge der Zustandsmaschine gesteuert. Das Receive-PDO1 dient dazu die Zustandsmaschine in den Zustand OPERATION ENABLED zu überführen oder eine Fahrtunterbrechung bzw. einen Fahrtabbruch bei laufender Antriebsbewegung zu kommandieren.

Das Receive-PDO1 wird standardmäßig asynchron vom Antriebscontroller verarbeitet. Es bildet zusammen mit dem Transmit-PDO1, in welches das Statuswort der Zustandsmaschine abgebildet ist, eine Hand-Shake Verbindung (Quittungsbetrieb) zwischen übergeordneter Steuerung und dem Antriebscontroller.

Das Ändern der Übertragungsart des RPDO1 wird daher nicht empfohlen.

Die COB-ID des ersten Receive PDO ist defaultmäßig auf $200_h + \text{Node-ID}$ programmiert. Die Kommunikationsparameter werden über das Objekt 1400_h (1st Receive PDO Parameter) eingestellt.

1 st Receive PDO		
11 / 29 Bit Identifier	Byte 1	Byte 2
	LSB	MSB
	Steuerwort (Objekt 6040_h)	

Abb. 20: 1st Receive PDO

7.2.6.2 3rd Receive PDO (RPDO3)

Das dritte Receive PDO ist der Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus) zugeordnet und enthält 6 Nutzdatenbytes, in welche das Steuerwort sowie der aktuelle Sollwert für das AG03/1 abgebildet ist.

Die übertragene Position wird als absolute Zielposition übernommen. Eine Antriebsbewegung im Positionierbetrieb kann nur aus dem Zustand 'OPERATION ENABLED' der Zustandsmaschine ausgeführt werden.

Das Receive-PDO3 wird standardmäßig asynchron vom Antriebscontroller verarbeitet. Es bildet zusammen mit dem Transmit-PDO1, in dem das Statuswort der Zustandsmaschine abgebildet ist, eine Hand-Shake Verbindung (Quittungsbetrieb) zwischen übergeordneter Steuerung und dem Antriebscontroller.

Um einen Synchronstart mehrerer Antriebe zu realisieren, kann die synchrone Übertragungsart (Wert 0) eingestellt werden. Die Daten des RPDO3 werden dann erst mit dem Empfang des nächsten SYNC-Telegrammes verarbeitet (siehe Kapitel 7.2.3: Sync-Objekt).

Die COB-ID des dritten Transmit PDO ist defaultmäßig auf $400_h + \text{Node-ID}$ programmiert. Die Kommunikationsparameter werden über das Objekt 1402_h (3rd Receive PDO Parameter) eingestellt.

3 rd Receive PDO						
11/29 Bit Identifier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
	LSB	MSB	LSB	NSB	NSB	MSB
	Steuerwort (Objekt 6040 _h)		Sollwert (Objekt 607A _h)			

Abb. 21: 3rd Receive PDO

7.2.6.3 4th Receive PDO (RPDO4)

Das vierte Receive PDO ist der Betriebsart Drehzahlmodus zugeordnet und enthält 6 Nutzdatenbytes, in welche das Steuerwort sowie die aktuelle Solldrehzahl für das AG03/1 abgebildet ist.

Durch das Steuerwort im Receive-PDO4 wird eine Antriebsbewegung in positiver oder negativer Drehrichtung gestartet. Eine Antriebsbewegung im Drehzahlmodus kann nur aus dem Zustand OPERATION ENABLED der Zustandsmaschine ausgeführt werden.

Das Receive-PDO4 wird standardmäßig asynchron vom Antriebscontroller verarbeitet. Es bildet zusammen mit dem Transmit-PDO1, in das das Statuswort der Zustandsmaschine abgebildet ist, eine Hand-Shake Verbindung (Quittungsbetrieb) zwischen übergeordneter Steuerung und dem Antriebscontroller.

Um einen Synchronstart mehrerer Antriebe zu realisieren, kann die synchrone Übertragungsart (Wert 0) eingestellt werden. Die Daten des RPDO4 werden dann erst mit dem Empfang des nächsten SYNC-Telegrammes verarbeitet (siehe Kapitel 7.2.3: Sync-Objekt).

Die COB-ID des dritten Transmit PDO ist defaultmäßig auf $500_h + \text{Node-ID}$ programmiert. Die Kommunikationsparameter werden über das Objekt 1403_h (4th Receive PDO Parameter) eingestellt.

4 th Receive PDO						
11/29 Bit Identifier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6
	LSB	MSB	LSB	NSB	NSB	MSB
	Steuerwort (Objekt 6040 _h)		Solldrehzahl (Objekt 60FF _h)			

Abb. 22: 4th Receive PDO

7.2.6.4 Übertragungsarten der Receive PDO's

Über die Objekte 1400_h bis 1403_h 'Receive PDO Parameter' Subindex 2 (siehe Kapitel 7.12.2: *Objektebeschreibung*) können für die einzelnen PDO's unterschiedliche Übertragungsarten eingestellt werden.

Synchron:

Subindex 2 (Übertragungsart) = 0 ... 240

Bei der synchronen Übertragungsart werden die Receive PDO's erst nach dem Erhalt eines SYNC – Telegrammes verarbeitet.

Asynchron:

Subindex 2 (Übertragungsart) = 254 ... 255

Bei der asynchronen Übertragungsart werden die Receive PDO's unmittelbar nach Erhalt des Receive PDO's vom AG03/1 verarbeitet.

7.2.7 Service Daten Objekte (SDO's)

Service Daten Objekte (SDO's) dienen in erster Linie zur Übertragung von Parametern zur Gerätekonfiguration.

In einem SDO werden immer 8 Byte Nutzdaten übertragen. Der Identifier ist auf 11 Bit festgelegt und kann nicht geändert werden.

ACHTUNG	Der Austausch von SDO's kann nur im NMT-Status ‚PRE-OPERATIONAL‘ sowie ‚OPERATIONAL‘ erfolgen!
----------------	--

Es existiert je eine COB-ID für den Datentransfer vom Master zum AG03/1 (COB-ID 600_h + Node-ID) sowie eine COB-ID für den Datentransfer vom AG03/1 zum Master (COB-ID 580_h + Node-ID).

Der Datentransfer wird immer vom Master initiiert und gesteuert.

Die COB-ID's für die Service Daten Objekte können nicht geändert werden.

SDO-Telegramm								
11 Bit Identifier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
	Befehl	Parameterindex	Subindex	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	

Abb. 23: Aufbau SDO-Telegramm

Byte 1: Befehlscode

Das erste Byte enthält den Befehlscode des SDO-Telegramms. In der folgende Tabelle sind die möglichen Befehle und deren Bedeutung dargestellt.

Befehl	Befehlscode hexadezimal	Befehlscode dezimal	Bedeutung
Write Request	23 _h	35	Parameter zum AG03/1 senden (4 Datenbyte)
Write Request	2B _h	43	Parameter zum AG03/1 senden (2 Datenbyte)
Write Request	2F _h	47	Parameter zum AG03/1 senden (1 Datenbyte)
Write Response	60 _h	96	Antwort des AG03/1 auf Write Request
Read Request	40 _h	64	Anforderung eines Parameter vom AG03/1

Befehl	Befehlscode hexadezimal	Befehlscode dezimal	Bedeutung
Read Response	43 _h	67	Antwort auf Anforderung (4 Datenbyte)
Read Response	4B _h	75	Antwort auf Anforderung (2 Datenbyte)
Read Response	4F _h	79	Antwort auf Anforderung (1 Datenbyte)
Error Response	80 _h	128	Fehlermeldung

Tab. 18: Befehlscodes

Byte 2/3: Parameterindex

Der Parameterindex wird im Intel-Datenformat im Nutzdatenbyte 2 (Low-Byte) sowie im Nutzdatenbyte 3 (High-Byte) eingetragen.

Hier wird der Index des zu parametrierenden Objektes (*siehe Kapitel 7.12.2: Objektbeschreibung*) eingetragen.

Byte 4: Subindex

Bei Objekten welche als Array ausgeführt sind, gibt der Subindex die Nummer des Feldes an.

Byte 5...8: Datenbereich

Im Datenbereich wird der Wert des Parameters in linksbündiger Intel-Darstellung eingetragen.
Byte 5 = low-Byte ... Byte 8 = high Byte

7.2.7.1 Fehlercode

Bei einem Kommunikationsfehler wird von dem AG03/1 eine Error Response (Byte 1 = 80_h) gesendet. Dabei wird in den Nutzdatenbytes (Byte 5 ... Byte 8) ein Fehlercode eingetragen. Die folgende Tabelle gibt die unterstützten Fehlercodes des AG03/1 wieder.

Befehlscode	Data 1	Data 2	Data 3	Data 4	Bedeutung
80 _h	11 _h	00 _h	09 _h	06 _h	Sub-Index not exist. (Subindex existiert nicht.)
80 _h	02 _h	00 _h	01 _h	06 _h	Attempt to write read only object. (Schreibversuch auf Read-only Objekt.)
80 _h	01 _h	00 _h	01 _h	06 _h	Attempt to read write only object. (Leseversuch auf Write-only Objekt.)
80 _h	30 _h	00 _h	09 _h	06 _h	Value range of parameter exceeded. (Wertebereich des Parameters überschritten.)
80 _h	36 _h	00 _h	09 _h	06 _h	Maximum value is less than minimum value. (Maximumwert ist kleiner als Minimumwert.)
80 _h	00 _h	00 _h	02 _h	06 _h	Object does not exist. (Objekt existiert nicht.)
80 _h	00 _h	00 _h	01 _h	06 _h	Unsupported access to an object. (nicht unterstützter Zugriff auf ein Objekt.)
80 _h	22 _h	00 _h	00 _h	08 _h	Data cannot be transferred to the application because of the present device state. (Daten konnten aufgrund des aktuellen Gerätezustandes nicht übernommen werden.)

Tab. 19: Fehlercodes

7.2.8 Beispiel Parametrierung

In den folgenden 2 Beispielen soll die Paramtrierung des AG03/1 über Service Daten Objekte verdeutlicht werden.

7.2.8.1 Beispiel: Parameter lesen

Das AG03/1 hat die Geräteadresse 5 und es soll der Kalibrierwert ausgelesen werden!

Berechnung des Identifiers:

Identifizier des Parameterkanals zum AG03/1 = $600_h + \text{Geräteadresse}$

$$600_h = 1536_{\text{dez}}$$

$$\text{Identifizier} = 1536 + 5 = 1541 = 605_h$$

Befehlscode = Read Request (Anforderung eines Parameters vom AG03/1) = 40_h

$$\text{Index} = 607C_h$$

Der Index des Parameters Kalibrierwert wurde aus dem Objektverzeichnis (*Kapitel 7.12.2: Objektbeschreibung*) entnommen.

Subindex = 0

Der aktuelle Kalibrierwert beträgt $2500 = 9C4_h$.

Telegramm vom Master zum AG03/1:

Identifizier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
605_h	40_h	$7C_h$	60_h	00_h	00_h	00_h	00_h	00_h

Antwort des AG03/1:

Identifizier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
585_h	42_h	$7C_h$	60_h	00_h	$C4_h$	09_h	00_h	00_h

Befehlscode = Read Response = 42_h

Berechnung des Idenifiers:

Identifizier des Parameterkanals vom AG03/1 zum Master = $580_h + \text{Geräteadresse}$

$$580_h = 1408_{\text{dez}}$$

$$\text{Identifizier} = 1408 + 5 = 1413 = 585_h$$

7.2.8.2 Beispiel: Parameter schreiben

Bei dem AG03/1 mit der Geräteadresse 5 soll der Grenzwert 1 auf 2000000 gesetzt werden!

Berechnung des Identifiers:

Identifizier des Parameterkanals zum AG03/1 = $600_h + \text{Geräteadresse}$

$$600_h = 1536_{\text{dez}}$$

Identifizier = $1536 + 5 = 1541 = 605_h$

Befehlscode = Write Request (Parameter zum AG03/1 senden) = 23_h

Index = $607D_h$

Subindex = 2

Der Index sowie der Subindex des Parameters 'Grenzwert 1' wurde aus dem Objektverzeichnis (*Kapitel 7.12.2: Objektbeschreibung*) entnommen.
 $2000000 = 1E8480_h$

Telegramm vom Master zum AG03/1:

Identifizier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
605_h	23_h	$7D_h$	60_h	02_h	80_h	84_h	$1E_h$	00_h

Antwort des AG03/1 bei fehlerfreier Ausführung:

Identifizier	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Byte 8
585_h	60_h	$7D_h$	60_h	02_h	00_h	00_h	00_h	00_h

Befehlscode = Write Response = 60_h

Berechnung des Identifiziers:

Identifizier des Parameterkanals vom AG03/1 zum Master = 580_h + Geräteadresse

$580_h = 1408_{dez}$

Identifizier = $1408 + 5 = 1413 = 585_h$

7.2.9 Emergency Object (EMCY)

Der Status des Knotens wird im Störfall über hochpriorie Notfall-Nachrichten (Emergency-Telegramme) übermittelt. Diese Telegramme haben eine Datenlänge von 8 Bytes und enthalten Fehlerinformationen.

Das Emergency-Telegramm wird übertragen sobald das AG03/1 in den Störungszustand übergeht (*Störungsursachen siehe Kapitel 5.2: Störungen*) oder ein Kommunikations-Fehler (*siehe Tab. 20: Error-Code 8120_h – 8140_h*) aufgetreten ist.

Ist die Störungsursache beseitigt und das AG03/1 wurde aus dem Störungszustand zurückgesetzt, wird dies durch das Senden eines Emergency-Telegrammes mit dem Error Code 0000_h (No Error) signalisiert (nicht bei Error-Code 8140_h).

Die Störungsursache wird im Störungsbuffer hinterlegt (*siehe Objekt 1003_h*).

Aufbau des Emergency-Telegramms.

Identifizier	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
11/29 Bit	Emergency Error Code (siehe Kapitel 7.2.9.1)		Error Register (Object 1001 _h)	Hersteller spezifisches Error Feld (nicht verwendet)				

Abb. 24: Emergency Protokoll

Der Identifizier des Emergency Objects ist standardmäßig auf $128 + \text{Node-ID}$ eingestellt, kann aber über das Objekt 1014_h verändert werden (*siehe Kapitel 7.12.2: Objektbeschreibung*). Das Absetzen eines Emergency-Telegrammes ist nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' oder 'PRE-OPERATIONAL' möglich!

7.2.9.1 Error Code

Die folgende Tabelle gibt die möglichen Error Codes des Emergency-Telegrammes wieder.

Error Code		Bedeutung
Byte 0 (Highbyte)	Byte 1 (Lowbyte)	
00	00 _h	No error (keine Störung vorhanden) Wird gesendet wenn Störungszustand aufgehoben wurde. (siehe Kapitel 5.2: Störungen)
21	00 _h	Current on device input side (Überstrom: siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'C') Die State Machine wurde auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.
31	20 _h	Mains under voltage (Unterspannung: siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'A') Die State Machine wurde auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.
32	10 _h	DC link over-voltage (Überspannung: siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'G') Die State Machine wurde auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.
43	10 _h	Excess temperature drive (Übertemperatur Endstufe: siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'D') Die State Machine wurde auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.
71	21 _h	Motor blocked (Antriebswelle blockiert: siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'B') Die State Machine wurde auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.
73	00 _h	Sensor SIN/COS Überwachung Die State Machine wurde auf den Zustand Fault gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.
81	20 _h	Bus Status ist auf 'Error Passive' Mode gewechselt. Es ist keine Kommunikation über CANopen mehr möglich!). Wird nicht im Störungsbuffer hinterlegt.
81	40_h	Recovered von 'Bus Off' Wird nicht im Störungsbuffer hinterlegt.
FF	00 _h	Manufacturer specific reserviert
FF	01 _h	Manufacturer specific (Interner Fehler: siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'F') Die State Machine wird auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.
FF	02 _h	Manufacturer specific Während einer aktiven Positionierung ist der Bus Status 'Error Passive' aufgetreten. Die State Machine wurde auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störungsursache wird im Störungsbuffer hinterlegt. Siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'H'. Es ist keine Kommunikation über CANopen mehr möglich!
FF	03 _h	Manufacturer specific Bus Status ist auf 'Bus Off' gewechselt Die State Machine wurde auf den Zustand 'Fault' gesetzt. Störungsursache wird im Störungsbuffer hinterlegt. Siehe Kapitel 5.2.1 ⇒ Wert 'I'. Es ist keine Kommunikation über CANopen mehr möglich!

Error Code		Bedeutung
Byte 0 (Highbyte)	Byte 1 (Lowbyte)	
FF	09 _h	Manufacturer specific Battery Undervoltage Die State Machine wurde auf den Zustand Fault gesetzt. Störung wird im Störungsbuffer hinterlegt.

Tab. 20: Error Code

7.2.10 Heartbeat Protokoll

Durch das Heartbeat Protokoll überwacht der Master den Zustand des AG03/1. Hierbei sendet das AG03/1 zyklisch seinen NMT-Status.

Das Heartbeat-Telegramm wird vom AG03/1 selbstständig gesendet ohne Anforderung über ein RTR-Frame. Das AG03/1 ist ein Heartbeat-Producer, es empfängt und verarbeitet selbst keine Heartbeat-Protokolle.

Die Zykluszeit des Heartbeat-Telegrammes wird über das Objekt 1017_h eingestellt (*siehe Kapitel 7.12.2: Objektbeschreibung*).

Beträgt die Zykluszeit 0, ist das Heartbeat-Protokoll deaktiviert.

Das Heartbeat-Telegramm besteht aus einem Byte.

Identifizier	Byte1
11 Bit	Status

Abb. 25: Heartbeat-Protokoll

Status = 0: 'INITIALISATION'
 Status = 4: 'STOPPED'
 Status = 5: 'OPERATIONAL'
 Status = 127: 'PRE-OPERATIONAL'

Der Identifizier des Heartbeat-Protokolls ist fest auf 1792 + Node-ID eingestellt und kann nicht verändert werden.

Das Senden eines Heartbeat-Telegrammes erfolgt im NMT-Status 'OPERATIONAL', 'PRE-OPERATIONAL' oder 'STOPPED'.

ACHTUNG	Das Heartbeat-Protokoll ist nur bei deaktiviertem Node-Guarding möglich!
----------------	--

7.2.11 Node Guarding

Für die Ausfallüberwachung des CANopen Netzwerkes stehen Nodeguarding bzw. Lifeguarding-Mechanismen zur Verfügung. Über Nodeguarding werden die Knoten überwacht, die ihrerseits über Lifeguarding den Ausfall des Masters erkennen können. Beim Guarding setzt der Master Remote-Frames (remote transmit request, Nachrichten Anforderungstelegramme) auf die Guarding-Identifizier der zu überwachenden Knoten ab. Diese Antworten mit der Guarding Nachricht. Diese enthält den aktuellen Status des Slaves, sowie ein Toggle-Bit, welches nach jeder Nachricht wechseln muss. Falls Status oder Toggle-Bit nicht mit dem vom Master erwarteten übereinstimmen oder falls keine Antwort erfolgt, geht der Master von einem Knoten-Fehler aus.

Über die Objekte 100C_h (Guard Time) 100D_h (Life Time Factor) wird das Zeitintervall eingestellt (Life-Time), innerhalb dessen das AG03/1 eine Knotenabfrage (RTR-Frame mit der COB-ID 1792 + Node-ID) durch den NMT-Master erwartet.

Das Zeitintervall 'Life-Time' errechnet sich aus der Zykluszeit 'Guard-Time' multipliziert mit dem Faktor 'Life-Time-Factor'.

Erhält das AG03/1 innerhalb der 'Life-Time' kein RTR-Frame des Masters schaltet die AG03/1 State Machine in den Zustand 'SWITCH ON DISABLED'.

Durch das Senden des ersten RTR-Frames des Masters an das AG03/1 wird das Node-Guarding des AG03/1 nach dem Einschalten aktiviert.

Ist der Wert eines der beiden Objekte ($100C_h / 100D_h$) Null, ist das Node Guarding deaktiviert.

Die Antwort des AG03/1 auf das RTR-Frame des Masters besteht aus einem Byte Nutzdaten.

Identifizier	Byte 1	
11 Bit	Bit 7: Toggle Bit	Bit 6 ... 0: Status

Abb. 26: Node-Guarding Telegramm

Toggle Bit:

Das Toggle Bit muss zwischen zwei aufeinanderfolgenden Antworten des AG03/1 alternieren. Der Wert des Toggle Bits bei der ersten Antwort des AG03/1, nachdem das Guarding-Protokoll aktiviert wurde, ist 0.

Status:

Status = 0: 'INITIALISATION'
 Status = 4: 'STOPPED'
 Status = 5: 'OPERATIONAL'
 Status = 127: 'PRE-OPERATIONAL'

Der Identifizier des Heartbeat-Protokolls ist fest auf 1792 + Node-ID eingestellt und kann nicht verändert werden.

Das Senden eines Node-Guard Telegrammes ist im NMT-Status 'OPERATIONAL', 'PRE-OPERATIONAL' oder 'STOPPED' möglich.

ACHTUNG	Das Node-Guard Telegramm ist nur bei deaktiviertem Heartbeat-Protokoll möglich!
----------------	---

7.3 State Machine

Die CANopen State Machine zeigt Betriebs- und Fehlerzustände des Antriebs im Statusword an, die aufgrund von Betriebsübergängen zustande kommen.

Die Zustände der State Machine können über das Steuerwort (*siehe Kapitel 7.5*) oder durch interne Ereignisse (z. B. Auftreten einer Störung) wechseln.

Der aktuelle Zustand der State Machine kann über das Statusword (*siehe Kapitel 7.4: Tab. 22*) gelesen werden.

ACHTUNG	Die Zustände der State Machine können nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' gesetzt werden!
----------------	---




Abb. 27: State machine

Folgende Zustände der State Machine des AG03/1 sind möglich:

- 'NOT READY TO SWITCH ON'
AG03/1 befindet sich in der Initialisierung nach dem Einschalten.
Es können keine Fahrbefehle entgegengenommen werden.
Motor ist freigeschaltet.
- 'SWITCH ON DISABLED'
Initialisierung ist abgeschlossen.
Es können keine Fahrbefehle entgegengenommen werden.
Motor ist freigeschaltet.
- 'READY TO SWITCH ON'
Es können keine Fahrbefehle entgegengenommen werden.
Motor ist freigeschaltet.
- 'SWITCHED ON'
Es können keine Fahrbefehle entgegengenommen werden.
Motor ist freigeschaltet.
- 'OPERATION ENABLED'
Fahrbefehle können entgegengenommen werden.
Motor ist in Regelung.
- 'QUICK STOP ACTIVE'
Der Quick Stop Befehl wurde ausgeführt.
Motor bremst mit maximaler Verzögerung und bleibt mit Haltemoment stehen.
Aktuelle Positionierung wird abgebrochen.
Es können keine Fahrbefehle entgegengenommen werden.
- 'FAULT'
Eine Störung ist aufgetreten.
Motor ist freigeschaltet.
Aktuelle Positionierung wird abgebrochen.
Es können keine Fahrbefehle entgegengenommen werden.

Das Wechseln der Zustände der State Machine kann über interne Ereignisse oder über Befehle des Masters über das Steuerwort (*siehe Tab: 24*) erfolgen.

- Zustandswechsel 0: START \Rightarrow NOT READY TO SWITCH ON
Power on oder Software-Reset des AG03/1
- Zustandswechsel 1: NOT READY TO SWITCH ON \Rightarrow SWITCH ON DISABLED
Initialisierung und Selbsttest des AG03/1 wurde erfolgreich durchgeführt.
- Zustandswechsel 2: SWITCH ON DISABLED \Rightarrow READY TO SWITCH ON
'Shutdown' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 3: READY TO SWITCH ON \Rightarrow SWITCHED ON
'Switch On' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 4: SWITCHED ON \Rightarrow OPERATION ENABLE
'Enable Operation' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 5: OPERATION ENABLE \Rightarrow SWITCHED ON
'Disable Operation' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 6: SWITCHED ON \Rightarrow READY TO SWITCH ON
'Shutdown' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 7: READY TO SWITCH ON \Rightarrow SWITCH ON DISABLED
'Disable Voltage' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 8: OPERATION ENABLE \Rightarrow READY TO SWITCH ON
'Shutdown' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 9: OPERATION ENABLE \Rightarrow SWITCH ON DISABLED
'Disable Voltage' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 10: SWITCHED ON \Rightarrow SWITCH ON DISABLED
'Disable Voltage' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 11: OPERATION ENABLE \Rightarrow QUICK STOP ACTIVE
'Quick Stop' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 12: QUICK STOP ACTIVE \Rightarrow SWITCH ON DISABLED
'Disable Voltage' Befehl vom Master
- Zustandswechsel 13: All states \Rightarrow FAULT
Störung ist aufgetreten
- Zustandswechsel 14: FAULT \Rightarrow SWITCH ON DISABLED
'Fault Reset' Befehl vom Master

7.4 Status word (Zustandswort)

Das Statusword (Zustandswort) gibt den aktuellen Status des AG03/1 wieder. Es besteht aus 16 Bit und ist in dem Objekt 6041_n sowie in den 3 Transmit PDO's abgebildet.

Status word																	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
MSB								Low Byte								LSB	
High Byte								Low Byte								LSB	

Abb. 28: Status word

Die folgende Tabelle gibt die Bezeichnung der einzelnen Bits des Zustandswortes, sowie deren Bedeutung wieder.

Bit	Bezeichnung	Beschreibung
0	Ready to switch on	gibt den Zustand der State Machine wieder (siehe Tab. 22)
1	Switched on	gibt den Zustand der State Machine wieder (siehe Tab. 22)
2	Operation enabled	gibt den Zustand der State Machine wieder (siehe Tab. 22)
3	Fault	gibt den Zustand der State Machine wieder (siehe Tab. 22)
4	Voltage enabled	Das Bit 4 wird gesetzt wenn sich die Versorgungsspannung innerhalb der Toleranz befindet.
5	Quick stop	gibt den Zustand der State Machine wieder (siehe Tab. 22) Das Bit 5 ist gesetzt, wenn sich das AG03/1 nicht im 'QUICK STOP ACTIVE' Status befindet.
6	Switch on disabled	gibt den Zustand der State Machine wieder (siehe Tab. 22)
7	Warning	Das Bit 7 wird gesetzt, wenn eine Warnung aktiv ist (siehe Kapitel 5.1: Warnungen).
8	Profile Position Mode: Fahrbereitschaft anzeigen	Das Bit 8 wird gesetzt, wenn sich die State Machine im Zustand 'OPERATION ENABLED' befindet und folgende Bedingungen erfüllt sind. <ul style="list-style-type: none"> keine Störung vorliegt Versorgungsspannung Endstufe liegt an keine Grenzwerte überschritten sind kein Fahrauftrag aktiv ist
	Profile Velocity Mode: Fahrbereitschaft anzeigen	Das Bit 8 wird gesetzt, wenn sich die State Machine im Zustand 'OPERATION ENABLED' befindet und folgende Bedingungen erfüllt sind. <ul style="list-style-type: none"> keine Störung vorliegt kein Fahrauftrag aktiv ist Versorgungsspannung Endstufe liegt an
9	Remote	Das Bit 9 wird gesetzt, wenn sich das AG03/1 im NMT-Status 'OPERATIONAL' oder 'STOPPED' befindet. Das AG03/1 nimmt dann Befehle über die CAN-Schnittstelle entgegen.
10	Profile Position Mode: Target reached	Das Bit 10 wird gesetzt, wenn der Antrieb nach einem erfolgreich ausgeführten Positionierbefehl auf der vorgegebenen Zielposition innerhalb des definierten Fensters zum Stehen gekommen ist.
	Profile Velocity Mode: Target reached	Das Bit 10 wird gesetzt, wenn die Istgeschwindigkeit innerhalb des definierten Fensters der Sollgeschwindigkeit liegt.
11	internal Limit	Das Bit 11 wird gesetzt, wenn der obere oder untere Grenzwert überschritten wurde.
12	Profile Position Mode: Set Point Acknowledged	Das Bit 12 wird gesetzt, wenn der Antriebscontroller einen Fahrbefehl im Positioniermodus gestartet hat. Ein Fahrauftrag wird durch das Bit 'New Setpoint' im Steuerwort (Objekt 6040 _n : controlword Bit 4) gestartet (Wert 0 ⇒ 1). Die Controllerfirmware plausibilisiert daraufhin die Zielposition, die Betriebs- und Regelungsparameter, sowie den lokalen Zustand des Antriebs und setzt das Bit 12, wenn die Prüfung erfolgreich war. Das Bit 12 wird gelöscht, wenn im Steuerwort das Bit 4 nach einem Positionierauftrag wieder zu Null gesetzt wurde (Clear new setpoint).
	Profile Velocity Mode: Speed	Das Bit 12 wird gesetzt, wenn der Antrieb steht.
13	reserviert	statisch auf 0
14	Profile Position Mode: Pos aktiv	Bit 14 ist gesetzt, wenn in der Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus) ein Positionierauftrag aktiv ist. Achtung! Solange Bit 14 gesetzt ist, wird kein neuer Sollwert angenommen und es kann nicht im Tippbetrieb verfahren werden!
	Profile Velocity Mode:	keine Bedeutung, statisch auf 0

Bit	Bezeichnung	Beschreibung
15	Profile Position Mode: Antrieb fährt	Ist Bit 15 gesetzt, ist die Antriebswelle des AG03/1 in Bewegung.
	Profile Velocity Mode:	statisch auf 0

Tab. 21: Bit-Beschreibung Statusword

Die folgende Tabelle stellt die möglichen States der State Machine, sowie die daraus resultierenden Bitwerte dar.

Die mit x belegten Felder sind für den Zustand der State Machine irrelevant.

State	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Not Ready to Switch On	x	0	x	x	0	0	0	0
Switch On Disabled	x	1	x	x	0	0	0	0
Ready to Switch On	x	0	1	x	0	0	0	1
Switched On	x	0	1	x	0	0	1	1
Operation Enabled	x	0	1	x	0	1	1	1
Quick Stop Activ	x	0	0	x	0	1	1	1
Fault	x	0	x	x	1	0	0	0

Tab. 22: Low Byte Statusword Zustände der State Machine

7.5 Control word (Steuerwort)

Das Controlword (Steuerwort) besteht aus 16 Bit und ist in dem Objekt 6040_n, sowie in den 3 Receive PDO's abgebildet.

Es beinhaltet Bits zur Steuerung der State Machine, sowie zur Steuerung der Betriebsarten Profile Position Mode (Positioniermodus) und Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus).

Control word															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MSB High Byte								Low Byte LSB							

Abb. 29: Control word

Die folgende Tabelle gibt die Bezeichnung der einzelnen Bits des Steuerwortes, sowie deren Bedeutung wieder.

Bit	Bezeichnung	Beschreibung
0	Switch on	steuert den Zustand der State Machine (siehe Tab. 24)
1	Disable voltage	steuert den Zustand der State Machine (siehe Tab. 24)
2	Quick stop	steuert den Zustand der State Machine (siehe Tab. 24)
3	Enable operation	steuert den Zustand der State Machine (siehe Tab. 24)
4	Profile Position Mode: New Setpoint	Durch das Bit 4 wird im Zustand OPERATION ENABLED eine Positionierung im Antriebscontroller ausgelöst (Wert 0 ⇒ 1). Der Antriebscontroller quittiert den Fahrbefehl durch das Bit 12 'Setpoint acknowledged' im Zustandswort (siehe Kapitel 7.4).
	Profile Velocity Mode:	keine Bedeutung
5	reserviert	
6	reserviert	
7	Fault reset	Befindet sich die State Machine des AG03/1 im Zustand FAULT wird durch eine Flanke an Bit 7 (0 ⇒ 1) die Störung zurückgesetzt und die State Machine in den Zustand SWITCH ON DISABLED versetzt. Voraussetzung ist dass die Störungsursache vorher beseitigt wurde (siehe Kapitel 5.2: Störungen).

Bit	Bezeichnung	Beschreibung
8	Profile Position Mode: Halt	Durch setzen des Bit 8 auf den Wert 1 kann während einer laufenden Positionierung eine Fahrtunterbrechung ausgelöst werden. Motor läuft mit programmierter Verzögerung aus und bleibt in Regelung stehen. Nach dem Rücksetzen des Bits (Wert 1 \Rightarrow 0) wird die unterbrochene Positionierung zu Ende geführt.
	Profile Velocity Mode: Halt	Durch das Bit 8 wird im Zustand OPERATION ENABLED eine Antriebsbewegung im Drehzahlmodus ausgelöst (Wert 1 \Rightarrow 0).
9	reserviert	
10	reserviert	
11	reserviert	
12	reserviert	
13	Profile Position Mode: Tippbetrieb 1	Mit einem Flankenwechsel (Wert 0 \Rightarrow 1) an Bit 13 wird der Tippbetrieb 1 gestartet (siehe Kapitel 2.2.1.2: Tippbetrieb).
	Profile Velocity Mode:	keine Bedeutung
14	Profile Position Mode: Tippbetrieb 2 positiv	Mit einem Flankenwechsel (Wert 0 \Rightarrow 1) an Bit 14 wird der Tippbetrieb 2 in positiver Fahrriichtung gestartet (siehe Kapitel 2.2.1.2: Tippbetrieb). Der Antrieb verfährt solange in positiver Richtung bis das Bit 14 wieder gelöscht wird.
	Profile Velocity Mode:	keine Bedeutung
15	Profile Position Mode: Tippbetrieb 2 negativ	Mit einem Flankenwechsel (Wert 0 \Rightarrow 1) an Bit 15 wird der Tippbetrieb 2 in negativer Fahrriichtung gestartet (siehe Kapitel 2.2.1.2: Tippbetrieb). Der Antrieb verfährt solange in negativer Richtung bis das Bit 15 wieder gelöscht wird.
	Profile Velocity Mode:	keine Bedeutung

Tab. 23: Bit-Beschreibung Controlword

Die folgende Tabelle gibt die Steuerung der State Machine mit den dazu erforderlichen Bitkombinationen des Steuerwortes wieder.

Die mit x belegten Felder sind für die Steuerung der State Machine irrelevant.

Command	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Shutdown	0	x	x	x	x	1	1	0
Switch On	0	x	x	x	0	1	1	1
Disable Voltage	0	x	x	x	x	x	0	x
Quick Stop	0	x	x	x	x	0	1	x
Disable Operation	0	x	x	x	0	1	1	1
Enable Operation	0	x	x	x	1	1	1	1
Fault Reset	0 \Rightarrow 1	x	x	x	x	x	x	x

Tab. 24: Low Byte Controlword_n Steuerung State Machine

ACHTUNG	<ul style="list-style-type: none"> - PDO's sind nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' möglich. - Fahrbefehle sind nur im State Machine Zustand 'OPERATION ENABLED' möglich.
----------------	---



7.6 Ablaufplan Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus)




Abb. 30: Ablaufplan Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus)



7.7 Ablaufplan Betriebsart Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus)




Abb. 31: Ablaufplan Betriebsart Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus)

7.8 Beispiele

7.8.1 Beispiel Profile Position Mode (Positioniermodus)

In der folgenden Tabelle ist ein Positionierbeispiel in der Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus) dargestellt.

Die Knotenadresse des AG03/1 in diesem Beispiel ist 5.

Identifizier	Nachricht	Bedeutung
0x000	0x01 0x05	NMT: Enter OPERATIONAL
0x205	0x06 0x01	RPDO1: Shutdown – Befehl
0x205	0x07 0x01	RPDO1: Switch On – Befehl
0x205	0x0F 0x01	RPDO1: Enable Operation – Befehl
0x405	0x1F 0x00 0x88 0x13 0x00 0x00	RPDO3: Fahre auf Position +5000
-	-	warten bis Sollposition erreicht ist
0x205	0x0F 0x01	RPDO1: clear New Setpoint
0x405	0x1F 0x00 0x78 0xEC 0xFF 0xFF	RPDO3: Fahre auf Position - 5000
0x205	0x1F 0x01	RPDO1: Zwischenhalt
0x205	0x1F 0x00	RPDO1: Positionierung fortsetzen
-	-	warten bis Sollposition erreicht ist
0x205	0x0F 0x01	RPDO1: clear New Setpoint
0x205	0x07 0x01	RPDO1: Disable Operation - Befehl
0x205	0x06 0x01	RPDO1: Shutdown – Befehl
0x205	0x00 0x01	RPDO1: Disable Voltage – Befehl
0x000	0x80 0x05	NMT: Enter PRE-OPERATIONAL

Tab. 25: Positionierbeispiel Profile Position Mode

7.8.2 Beispiel Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus)

In der folgenden Tabelle ist ein Beispiel in der Betriebsart Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus) dargestellt.

Die Knotenadresse des AG03/1 in diesem Beispiel ist 5.

Umschaltung der Betriebsart mittels Parameter 20, siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung (Default: Positioniermodus)

Identifizier	Nachricht	Bedeutung
0x000	0x01 0x05	NMT: Enter OPERATIONAL
0x205	0x06 0x01	RPDO1: Shutdown – Befehl
0x205	0x07 0x01	RPDO1: Switch On – Befehl
0x205	0x0F 0x01	RPDO1: Enable Operation – Befehl
0x505	0x0F 0x00 0x44 0x00 0x00 0x00	RPDO4: Starten des Drehzahlmodus mit der Solldrehzahl +68 U/min (Drehrichtung positiv)
-	-	warten bis Solldrehzahl erreicht ist
0x505	0x0F 0x00 0x1E 0x00 0x00 0x00	RPDO4: Ändern der Drehzahl auf +30 U/min
0x205	0x0F 0x01	RPDO1: Antriebsbewegung stoppen
0x505	0x0F 0x00 0xB8 0xFF 0xFF 0xFF	RPDO4: Starten des Drehzahlmodus mit der Solldrehzahl -72 U/min (Drehrichtung negativ)
-	-	warten bis Solldrehzahl erreicht ist
0x205	0x0F 0x01	RPDO1: Antriebsbewegung stoppen
0x205	0x07 0x01	RPDO1: Disable Operation - Befehl
0x205	0x06 0x01	RPDO1: Shutdown – Befehl
0x205	0x00 0x01	RPDO1: Disable Voltage – Befehl
0x000	0x80 0x05	NMT: Enter PRE-OPERATIONAL

Tab. 26: Beispiel Profile Velocity Mode

7.9 Übersicht CANopen Identifier

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der verwendeten Identifier des AG03/1 wieder:

default Identifier (hexadezimal)	default Identifier (dezimal)	Beschreibung	eigene Einstellung
0	0	Netzwerkmanagement (NMT)	
80	128	SYNC – Message	
80 + Node-ID	128 + Node-ID	Emergency Message	
180 + Node-ID	384 + Node-ID	TPDO1	
200 + Node-ID	512 + Node-ID	RPDO1	
380 + Node-ID	896 + Node-ID	TPDO3	
400 + Node-ID	1024 + Node-ID	RPDO3	
480 + Node-ID	1152 + Node-ID	TPDO4	
500 + Node-ID	1280 + Node-ID	RPDO4	
580 + Node-ID	1408 + Node-ID	SDO (tx)	
600 + Node-ID	1536 + Node-ID	SDO (rx)	
700 + Node-ID	1792 + Node-ID	Heartbeat Message	
700 + Node-ID	1792 + Node-ID	Node-Guard Message	

Tab. 27: Übersicht Identifier

7.10 Einstellung der CAN-Baudrate

Die Eingabe der CAN-Baudrate erfolgt über das Objekt 2100_h (CAN-Baudrate).
Die Werkseinstellung der Baudrate ist auf 500kBaude programmiert.

7.11 EDS-Datei

Für das AG03/1 steht die EDS-Datei SIKOAG03.EDS (electronic data sheet) zur Verfügung.
Mit Hilfe dieser Datei ist die einfache Einbindung und Konfigurierung des AG03/1 in ein CANopen Netzwerk mittels handelsüblicher CANopen-Konfiguratoren möglich.

7.12 Objektverzeichnis

Jedes CANopen Gerät führt ein Objektverzeichnis, in dem alle Parameter des Geräts als Objekteinträge abgelegt sind. Auf die Objekteinträge kann über SDO-Kommunikationsdienste zugegriffen werden (*siehe Kapitel 7.2.7*). D. h. ein Parameter kann gelesen (SDO-Upload) und geschrieben (SDO-Download) werden, sofern dies die Zugriffsrechte des Objekteintrags bzw. der Gerätezustand dies erlauben.

Folgende Indexbereiche werden verwendet:

1000 _h - 1FFF _h	Objekte des Kommunikationsprofils CIA DS-301 V4.0.
2000 _h - 5FFF _h	Herstellerspezifische Objekteinträge.
6000 _h - 9FFF _h	Objekte des Geräteprofils CIA DSP-402 V2.0.

7.12.1 Objektübersicht

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der Objekte des /1 wieder.

Index	Name	Beschreibung
1000 _h	Device type	Das Objekt gibt die Geräteprofilnummer des AG03/1 an.
1001 _h	Error register	Das Objekt zeigt Fehlerzustandes des AG03/1 an.
1002 _h	Manufacturer Status Register	Enthält das System Statuswort des AG03/1 (<i>siehe Kapitel 2.1</i>).
1003 _h	Pre-Defined Error Field	Das Objekt speichert bis zu 10 Fehlermeldungen.
1005 _h	COB-ID Sync Message	Einstellung der COB-ID des SYNC- Objektes.
1008 _h	Manufacturer Device Name	Gibt den Gerätenamen an.
100A _h	Manufacturer Software Version	Gibt die Softwareversion der Controller-Firmware an.
100C _h	Guard Time	Einstellung der 'Guard-Time' für das Node-Guarding Protokoll (<i>siehe Kapitel 7.2.11</i>).
100D _h	Life Time Factor	Einstellung des Zeitintervalls 'Life Time' (<i>siehe Kapitel 7.2.11</i>)
1011 _h	Restore Default Parameters	Herstellung der Auslieferungszustände der veränderbaren Parameter sowie Kalibrierung des AG03/1 (<i>siehe Kapitel 3: Kalibrierung</i>).
1014 _h	COB-ID Emergency Message	Einstellung der COB-ID des Emergency- Objektes.
1017 _h	Producer Heartbeat Time	Einstellung der Zykluszeit für das Heartbeat- Protokoll (<i>siehe Kapitel 7.2.10</i>).
1018 _h	Identity Objekt	Enthält die Vendor-ID des Geräteherstellers.
1200 _h	Server SDO Parameter	Enthält die COB-ID's des Default Server SDO.
1400 _h	1 st Receive PDO Parameter	Einstellung der Kommunikationsparameter des RPDO1.
1402 _h	3 rd Receive PDO Parameter	Einstellung der Kommunikationsparameter des RPDO3.
1403 _h	4 th Receive PDO Parameter	Einstellung der Kommunikationsparameter des RPDO4.
1600 _h	1 st Receive PDO Mapping Parameter	Enthält die Objekte, welche in das RPDO1 abgebildet sind (<i>siehe Kapitel 7.2.6.1</i>).
1601 _h	2 nd Receive PDO Mapping Parameter	Kompatibilitätseintrag
1602 _h	3 rd Receive PDO Mapping Parameter	Enthält die Objekte, welche in das RPDO3 abgebildet sind (<i>siehe Kapitel 7.2.6.2</i>).
1603 _h	4 th Receive PDO Mapping Parameter	Enthält die Objekte, welche in das RPDO4 abgebildet sind (<i>siehe Kapitel 7.2.6.3</i>).
1800 _h	1 st Transmit PDO Parameter	Einstellung der Kommunikationsparameter des TPDO1.
1801 _h	2 nd Transmit PDO Parameter	Kompatibilitätseintrag
1802 _h	3 rd Transmit PDO Parameter	Einstellung der Kommunikationsparameter des TPDO3.
1803 _h	4 th Transmit PDO Parameter	Einstellung der Kommunikationsparameter des TPDO4.
1A00 _h	1 st Transmit PDO Mapping Parameter	Enthält die Objekte, welche in das TPDO1 abgebildet sind (<i>siehe Kapitel 7.2.5.1</i>).
1A01 _h	2 nd Transmit PDO Mapping Parameter	Kompatibilitätseintrag
1A02 _h	3 rd Transmit PDO Mapping Parameter	Enthält die Objekte, welche in das TPDO3 abgebildet sind (<i>siehe Kapitel 7.2.5.2</i>).

Index	Name	Beschreibung
1A03 _h	4 th Transmit PDO Mapping Parameter	Enthält die Objekte, welche in das TPDO4 abgebildet sind (<i>siehe Kapitel 7.2.5.3</i>).
2100 _h	Can-Baudrate	Einstellung der CAN-Baudrate des AG03/1.
2101 _h	Node-ID	Einstellung der Knotenadresse des AG03/1.
2102 _h	Getriebe- untersetzung	Enthält die Getriebeuntersetzung des AG03/1.
2410 _h	Motor Parameter Set	Einstellung der Regelungsparameter des Antriebscontrollers. (<i>siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung</i>)
2412 _h	Spindle Pitch	Einstellung der Spindelsteigung (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 13</i>).
2413 _h	Pos Type	Einstellung der Positionier-Art (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 19</i>).
2415 _h	Delta Jog	Einstellung des Verfahrenweges bei Tippbetrieb 1 (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 17</i>).
2416 _h	Stop Mode Inching Mode 2	Einstellung des Stopverhaltens im Tippbetrieb 2.
2417 _h	Inpos Mode	Einstellung des Verhaltens bei Erreichen des Positionierfensters.
2418 _h	Loop Length	Einstellung der Schleifenlänge (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 27</i>)
241B _h	Power Supply Voltage	Versorgungsspannung der Endstufe und Steuerung
241C _h	Output Stage Temperature	Temperatur der Endstufe
241E _h	Motor Current	aktueller Motorstrom
2420 _h	Generic Status Register	Gibt den Zustand der Versorgungsspannung Endstufe und der Drehmomentabschaltung wieder.
2421 _h	Torque Deactivation	Einstellung der Drehmomentabschaltung.
2422 _h	Torque Deactivation State	Zustand der Drehmomentabschaltung
2423 _h	Battery Voltage	aktuelle Batteriespannung
2450 _h	Inching 2 Offset	Offsetwert im Tippbetrieb 2
2500 _h	Production Date	Enthält das Produktionsdatum des Antriebs.
6040 _h	Controlword	Enthält das Steuerwort der Zustandsmaschine für Antriebe.
6041 _h	Statusword	Enthält das Statuswort der Zustandsmaschine für Antriebe.
6060 _h	Modes of Operation	Einstellung der Betriebsart: Profile Position Mode / Profile Velocity Mode (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 20</i>).
6064 _h	Position Actual Value	Enthält die absolute Istposition in der Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus).
6067 _h	Position Window	Einstellung des Toleranzfensters (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 10</i>).
606C _h	Velocity Actual Value	Enthält die Istdrehzahl in der Betriebsart Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus).
607A _h	Target Position	Enthält die Sollposition in der Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus).
607C _h	Calibration Value	Kalibrierung des AG03/1 (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 14 und Kapitel 3: Kalibrierung</i>).
607D _h	Software Position Limit	Einstellung der Grenzwerte (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 15/16</i>).
607E _h	Polarity	Einstellung der Drehrichtung des AG03/1 (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 18</i>).
6091 _h	Gear Ratio	Einstellung eines Übersetzungsverhältnisses (<i>siehe Kapitel 6: Parameter 11/12</i>).
60FF _h	Target Velocity	Enthält die Söldrehzahl in der Betriebsart Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus).

Tab. 28: Objektübersicht

7.12.2 Objektbeschreibung

Nachfolgende sind alle Objekte des Positionierantrieb AG03/1 nach ihrem Index sortiert beschrieben.

7.12.2.1 1000_h: Device Type

Das Objekt 1000_h gibt die Geräteprofil-Nummer an.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Information über Geräteprofil
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	00000192 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 31 - 24	Hersteller spezifisch (nicht verwendet)
Bit 23 - 16	drive type (nicht verwendet)
Bit 15 - 0	device profile number

7.12.2.2 1001_h: Error Register

Das Objekt 1001_h zeigt den Fehlerzustand des Gerätes an.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Aktueller Fehlercode
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 7	herstellerspezifischer Fehler
Bit 6	reserviert (statisch 0)
Bit 5	Antriebswelle blockiert
Bit 4	Fehler bei der Datenübertragung
Bit 3	Temperatur
Bit 2	Spannung
Bit 1	Strom
Bit 0	Allgemeiner Fehler (ist gesetzt wenn Fehler vorhanden)

Eine detaillierte Fehlerauswertung kann über das Objekt 1003_h (Predefined Error Field) erzielt werden. Störungen und Fehler werden im Moment ihres Auftretens durch eine Emergency-Message signalisiert (siehe Kapitel 7.2.9: Emergency Objekt).

7.12.2.3 1002_h: Manufacturer Status Register

Das Objekt 1002_h zeigt das System Statuswort des AG03/1 an (siehe Kapitel 2.1: System Statuswort).

Subindex	00 _h
Beschreibung	Herstellerspezifisches Status Register
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 31 - 16	nicht verwendet
Bit 15 - 0	siehe Kapitel 2.1: System Statuswort

7.12.2.4 1003_h: Pre-defined Error Field

Das Objekt 1003_h speichert die letzten 10 Störungsursachen. Der Eintrag unter Subindex 00_h enthält die Anzahl der aktuell gespeicherten Störungen. Die aktuellste Störungsmeldung wird unter Subindex 01_h abgelegt. Das Schreiben einer '0' an Subindex 00_h setzt den Störungsbuffer zurück.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Störmeldungen
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EEPROM	no
Wertebereich	0 ... 10

Subindex	01 _h ... 0A _h
Beschreibung	Aufgetretene Störungen
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	no
EEPROM	yes

Format Beschreibung:

Bit 31 - 16	nicht verwendet
Bit 15 - 8	Error code Highbyte (siehe Kapitel 7.2.9.1)
Bit 7 - 0	Error code Lowbyte (siehe Kapitel 7.2.9.1)

7.12.2.5 1005_h: COB-ID Sync Message

Durch das Objekt 1005_h wird die COB-ID des SYNC-Objekts eingestellt.
Die SYNC-Message wird an alle Netzwerkteilnehmern gesendet (Broadcast Object).

Subindex	00 _h
Beschreibung	COB-ID SYNC message
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	80 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 31 - 30	nicht verwendet
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 0	Bit 10 ...0 des Identifier

ACHTUNG	Die COB-ID der Sync Message kann nur im NMT-Status ‚PREOPERATIONAL‘ geändert werden!
----------------	--

7.12.2.6 1008_h: Manufacturer Device Name

Das Objekt 1008_h gibt den Gerätenamen an.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Gerätename als ASCII-Zeichen
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32 (max. 4 characters)
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung (Beispiel)

Bit 7 - 0	41 _h = ' A ' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 15 - 8	47 _h = ' G ' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 23 - 16	30 _h = ' 0 ' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 31 - 24	33 _h = ' 3 ' (ASCII character, ISO 8859)

Gerätename = AG03/1

7.12.2.7 100A_h: Manufacturer Software Version

Das Objekt 100A_h gibt die Softwareversion der Controller-Firmware an.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Software Version als ASCII-Zeichen
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32 (max. 4 characters)
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung (Beispiel)

Bit 7 - 0	31 _h = '1' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 15 - 8	2E _h = '.' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 23 - 16	30 _h = '0' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 31 - 24	30 _h = '0' (ASCII character, ISO 8859)

Softwareversion = V 1.00

7.12.2.8 100C_h: Guard Time

Durch das Objekt 100C_h wird die Zykluszeit 'Guard Time' für das Node-Guarding eingestellt. Die Zykluszeit 'Guard Time' wird in Millisekunden angegeben (siehe Kapitel 7.2.11: Node Guarding).

Subindex	00 _h
Beschreibung	Guard Time
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Einheit	Millisekunden
Datentyp	Unsigned16
Default	no
EEPROM	no

Daten Beschreibung:

Der Wert '0' bedeutet, dass das Node-Guarding deaktiviert ist.

7.12.2.9 100D_h: Life Time Factor

Durch das Objekt 100D_h wird das Zeitintervall 'Life Time' für das Life-Guarding eingestellt (siehe Kapitel 7.2.11: Node Guarding).

Subindex	00 _h
Beschreibung	Life Time Faktor
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EEPROM	no

Daten Beschreibung:

Der Wert '0' bedeutet, dass das Life-Guarding deaktiviert ist.

7.12.2.10 1011_h: Restore Default Parameters

Durch das Objekt 1011_h können die Auslieferungswerte der veränderbaren Parameter des Geräts wiederhergestellt werden.

Durch Wahl des entsprechenden Subindex werden Parameterbereiche spezifiziert:

Subindex 01_h: alle Parameter auf Defaultwert setzen

Subindex 02_h: nur Standard- Parameter auf Defaultwert setzen

Subindex 03_h: nur Regler- Parameter auf Defaultwert setzen

Subindex 04_h: AG03/1 Kalibrieren

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Subindexe
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	4
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	alle Parameter auf Defaultwert setzen
Zugriff	write-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	no
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Standard Parameter auf Defaultwert setzen
Zugriff	write-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	no
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Regler Parameter auf Defaultwert setzen
Zugriff	write-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	no
EEPROM	no

Subindex	04 _h
Beschreibung	AG03/1 kalibrieren
Zugriff	write-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h – 04_h:

Bit 31 - 24	64 _h = ' d ' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 23 - 16	61 _h = ' a ' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 15 - 8	6F _h = ' o ' (ASCII character, ISO 8859)
Bit 7 - 0	6C _h = ' l ' (ASCII character, ISO 8859)

Durch Schreiben der Signatur 'load' an einen Subindex 01 ... 03 werden die Werkseinstellungen (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Spalte Default) der entsprechenden Parameter wiederhergestellt.

Durch Schreiben der Signatur 'load' an den Subindex 04 wird das AG03/1 kalibriert (siehe Kapitel 3: Kalibrierung).

ACHTUNG	Parameter Busadresse sowie CAN-Baudrate werden durch herstellen der Werkseinstellungen nicht verändert!
----------------	---

7.12.2.11 1014_h: COB-ID Emergency Message

Durch das Objekt 1014_h wird die COB-ID des Emergency- Objekts eingestellt (siehe Kapitel 7.2.9: Emergency Object).

Subindex	00 _h
Beschreibung	COB-ID der Emergency-Message
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	80 _h + Node-ID
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 31	0 = EMCY existiert / ist gültig 1 = EMCY existiert nicht / ist nicht gültig
Bit 30	reserviert (immer 0)
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 0	Bit 10 ...0 des Identifier

ACHTUNG	Der COB-ID der Emergency Message kann nur im NMT-Status ‚PREOPERATIONAL‘ geändert werden!
----------------	---

7.12.2.12 1017_h: Producer Heartbeat Time

Durch das Objekt 1017_h wird die Zykluszeit 'Heartbeat Time' für das Heartbeat Protokoll eingestellt. Die 'Heartbeat Time' wird in Millisekunden angegeben (siehe auch Kapitel 7.2.10: Heartbeat Protokoll).

Subindex	00 _h
Beschreibung	Producer Heartbeat Time
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Einheit	Millisekunden
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Daten Beschreibung:

Der Wert '0' bedeutet, dass das Heartbeat Protokoll deaktiviert ist.

7.12.2.13 1018_h: Identity Objekt

Durch das Objekt 1018_h wird die Vendor-ID des Herstellers angegeben.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Subindexe
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	4
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	Vendor - ID
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	195 _h (SIKO GmbH)
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Product Code (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	0
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Revision Number (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	0
EEPROM	no

Subindex	04 _h
Beschreibung	Serial Number
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	no
EEPROM	no

Vendor-ID:

Die Vendor-ID wird von der CAN Nutzerorganisation CiA e. V. (CAN in Automation) vergeben. Die Fa. SIKO GmbH hat die Vendor-ID '195_h') zugeteilt bekommen.

7.12.2.14 1200_h: Server SDO Parameter

Durch das Objekt 1200_h werden die COB-IDs für das Default Server-SDO angegeben (*siehe auch Kapitel 7.2.7: Service Daten Objekte*).

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Subindexe
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID Master ⇒ AG03/1 (rx)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	600 _h + Node-ID
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	COB-ID AG03/1 ⇒ Master (tx)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	580 _h + Node-ID
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 31	0 = SDO valid 1 = SDO not valid
Bit 30	reserviert (statisch 0)
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 7	4 Bit function code of the identifier
Bit 6 - 0	7 Bit node-id of the identifier

Daten Beschreibung:

Das Default-SDO kann nicht geändert werden (nach dem CiA DS-301 Predefined Connection Set).

7.12.2.15 1400_h: 1st Receive PDO Parameter

Durch das Objekt 1400_h werden die Kommunikationsparameter des ersten Receive-PDOs (RPDO1) eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	200 _h + Node-ID
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (siehe Kapitel 7.2.6.4: Übertragungsarten Receive PDO's)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	255
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Inhibit Time (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31	0 = PDO existiert / ist gültig 1 = PDO existiert nicht / ist nicht gültig
Bit 30	nicht verwendet
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 7	4 Bit function code of the identifier
Bit 6 - 0	7 Bit node-id of the identifier

Daten Beschreibung Subindex 02_h:

0	synchron: RPDO1 wird erst nach einer empfangenen SYNC-Message verarbeitet
1 ... 240	synchron: identisch mit Wert 0
241 ... 251	reserviert
252	reserviert
253	reserviert
254	identisch mit Wert 255
255	asynchron: RPDO1 wird unmittelbar verarbeitet

PDO Mapping:

Siehe Objekt 1600_h (1st receive PDO mapping parameter).

Verarbeitung von PDOs:

Receive-PDOs werden nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' verarbeitet. Das Ändern der Übertragungsart des RPDO1 wird nicht empfohlen, da dadurch die Funktion der Zustandsmaschine nicht mehr gewährleistet ist.

Ändern von PDO-Parametern:

PDO-Parameter können nur im NMT-Status 'PRE-OPERATIONAL' geändert werden.

7.12.2.16 1401_h: 2nd Receive PDO Parameter

Das Objekt 1401_h wurde nur aus Kompatibilitätsgründen implementiert und hat keine Funktion.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	301 _h
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	255
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Inhibit Time (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

7.12.2.17 1402_h: 3rd Receive PDO Parameter

Durch das Objekt 1402_h werden die Kommunikationsparameter des dritten Receive-PDOs (RPDO3) eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	400 _h + Node-ID
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (siehe Kapitel 7.2.6.4: Übertragungsarten Receive PDO's)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	255
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Inhibit Time (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31	0 = PDO existiert / ist gültig 1 = PDO existiert nicht / ist nicht gültig
Bit 30	nicht verwendet
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 7	4 Bit function code of the identifier
Bit 6 - 0	7 Bit node-id of the identifier

Daten Beschreibung Subindex 02_h:

0	synchron: RPDO1 wird erst nach einer empfangenen SYNC-Message verarbeitet
1 ... 240	synchron: identisch mit Wert 0
241 ... 251	reserviert
252	reserviert
253	reserviert
254	identisch mit Wert 255
255	asynchron: RPDO1 wird unmittelbar verarbeitet

PDO Mapping:

Siehe Objekt 1602_h (3rd receive PDO mapping parameter).

Verarbeitung von PDOs:

Receive-PDOs werden nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' verarbeitet.

Ändern von PDO-Parametern:

PDO-Parameter können nur im NMT-Status 'PRE-OPERATIONAL' geändert werden.

7.12.2.18 1403_h: 4th Receive PDO Parameter

Durch das Objekt 1403_h werden die Kommunikationsparameter des vierten Receive-PDOs (RPDO4) eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	500 _h + Node-ID
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (siehe Kapitel 7.2.6.4: Übertragungsarten Receive PDO's)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	255
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Inhibit Time (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31	0 = PDO existiert / ist gültig 1 = PDO existiert nicht / ist nicht gültig
Bit 30	nicht verwendet
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 7	4 Bit function code of the identifier
Bit 6 - 0	7 Bit node-id of the identifier

Daten Beschreibung Subindex 02_h:

0	synchron: RPDO1 wird erst nach einer empfangenen SYNC-Message verarbeitet
1 ... 240	synchron: identisch mit Wert 0
241 ... 251	reserviert
252	reserviert
253	reserviert
254	identisch mit Wert 255
255	asynchron: RPDO1 wird unmittelbar verarbeitet

PDO Mapping:

Siehe Objekt 1603_h (4rd receive PDO mapping parameter).

Verarbeitung von PDOs:

Receive-PDOs werden nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' verarbeitet.

Ändern von PDO-Parametern:

PDO-Parameter können nur im NMT-Status 'PRE-OPERATIONAL' geändert werden.

7.12.2.19 1600_h: 1st Receive PDO Mapping Parameter

Durch das Objekt 1600_h werden die Objekte festgelegt, die in das erste Receive-PDO (RPDO1) abgebildet werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im RPDO 1
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	1
EPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	erstes gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60400010 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31 - 16	Index 16 Bit
Bit 15 - 8	Subindex 8 Bit
Bit 7 - 0	Objekt-Länge 8 Bit

Daten Beschreibung:

Das Objekt kann nicht geändert werden (static mapping).

Abgebildete Objekte:

- Objekt 6040_h (controlword) in Byte 0 und 1.

7.12.2.20 1601_h: 2nd Receive PDO Mapping Parameter

Das Objekt 1601_h wurde nur aus Kompatibilitätsgründen implementiert und hat keine Funktion.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im RPDO 2
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EPROM	no

7.12.2.21 1602_h: 3rd Receive PDO Mapping Parameter

Durch das Objekt 1602_h werden die Objekte festgelegt, die in das dritte Receive-PDO (RPDO3) abgebildet werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im RPDO 3
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	erstes gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60400010 _h
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	zweites gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	607A0020 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h – 02_h:

Bit 31 - 16	Index 16 Bit
Bit 15 - 8	Subindex 8 Bit
Bit 7 - 0	Objekt-Länge 8 Bit

Daten Beschreibung:

Das Objekt kann nicht geändert werden (static mapping).

Abgebildete Objekte:

- Objekt 6040_h (controlword) in Byte 0 und 1.
- Objekt 607A_h (target position) in Byte 2 bis 5.

7.12.2.22 1603_h: 4th Receive PDO Mapping Parameter

Durch das Objekt 1603_h werden die Objekte festgelegt, die in das vierte Receive-PDO (RPDO4) abgebildet werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im RPDO 4
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	erstes gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60400010 _h
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	zweites gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60FF0020 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h – 02_h:

Bit 31 - 16	Index 16 Bit
Bit 15 - 8	Subindex 8 Bit
Bit 7 - 0	Objekt-Länge 8 Bit

Daten Beschreibung:

Das Objekt kann nicht geändert werden (static mapping).

Abgebildete Objekte:

- Objekt 6040_h (controlword) in Byte 0 und 1.
- Objekt 60FF_h (target velocity) in Byte 2 bis 5.

7.12.2.23 1800_h: 1st Transmit PDO Parameter

Durch das Objekt 1800_h werden die Kommunikationsparameter des ersten Transmit-PDOs (TPDO1) eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	180 _h + Node-ID
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (siehe Kapitel 7.2.5.4: Übertragungsarten Transmit PDO's)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	255
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Inhibit Time
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Einheit	x 100µs
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Einheit	Millisekunden
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	no
Wertebereich	0 ... 65535

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31	0 = PDO existiert / ist gültig 1 = PDO existiert nicht / ist nicht gültig
Bit 30	0 = Anforderung über RTR-Frame freigegeben 1 = Anforderung über RTR-Frame gesperrt
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 7	4 Bit Funktions-Code des Identifiers
Bit 6 - 0	7 Bit Node-ID des Identifiers

Daten Beschreibung Subindex 02_h:

0	synchron: azyklisch, PDO wird nach jeder SYNC-Message gesendet.
1 ... 240	synchron: zyklisch, PDO wird nach 1 ... 240 empfangenen SYNC-Messages gesendet.
241 ... 251	reserviert
252	reserviert
253	asynchron: nur auf Anforderung (RTR-Frame). PDO wird unmittelbar nach Empfang des RTR-Frames gesendet. Achtung! Muss über Bit 30 von Subindex 1 freigegeben sein.
254	asynchron: Event-Triggered (bei jeder Änderung eines gemappten Objekts und zeitgesteuert)
255	asynchron: Time-Triggered (zeitgesteuert)

PDO Mapping:

Siehe Objekt 1A00_h (*1st transmit PDO mapping parameter*).

Inhibit Time:

Durch den Parameter 'Inhibit Time' wird eine Sende-Sperr-Zeit festgelegt (nur bei Übertragungsart 254). Die Auflösung beträgt ein Vielfaches von 100µs. Die tatsächliche Sende-Sperr-Zeit ist ungenau und kann um mehrere Millisekunden vom eingestellten Wert abweichen.

Event Timer:

Durch den Parameter 'Event Timer' wird eine Zykluszeit (in Millisekunden) für die zeitgesteuerte Übertragung des Transmit-PDO1 eingestellt. Die tatsächliche Zykluszeit ist ungenau und kann um mehrere Millisekunden vom eingestellten Wert abweichen.

Verarbeitung von PDOs:

Transmit-PDOs werden nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' übertragen. Das Ändern der Übertragungsart des TPDO1 wird nicht empfohlen, da dadurch die Funktion der Zustandsmaschine nicht mehr gewährleistet ist.

Ändern von PDO-Parametern:

PDO-Parameter können nur im NMT-Status 'PRE-OPERATIONAL' geändert werden.

7.12.2.24 1801_h: 2nd Transmit PDO Parameter

Das Objekt 1801_h wurde nur aus Kompatibilitätsgründen implementiert und hat keine Funktion.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	281 _h
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	255
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Inhibit Time (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer (keine Funktion: Kompatibilitätseintrag)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Einheit	Millisekunden
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	no

7.12.2.25 1802_h: 3rd Transmit PDO Parameter

Durch das Objekt 1802_h werden die Kommunikationsparameter des dritten Transmit-PDOs (TPDO3) eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	380 _h + Node-ID
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (siehe Kapitel 7.2.5.4: Übertragungsarten Transmit PDO's)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	253
EEPROM	no

Subindex	03 _h
Beschreibung	Inhibit Time
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Einheit	Millisekunden
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	no
Wertebereich	0 ... 65535

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31	0 = PDO existiert / ist gültig 1 = PDO existiert nicht / ist nicht gültig
Bit 30	0 = Anforderung über RTR-Frame freigegeben 1 = Anforderung über RTR-Frame gesperrt
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 7	4 Bit Funktions-Code des Identifiers
Bit 6 - 0	7 Bit Node-ID des Identifiers

Daten Beschreibung Subindex 02_h:

0	synchron: azyklisch, PDO wird nach jeder SYNC-Message gesendet.
1 ... 240	synchron: zyklisch, PDO wird nach 1 ... 240 empfangenen SYNC-Messages gesendet.
241 ... 251	reserviert
252	reserviert
253	asynchron: nur auf Anforderung (RTR-Frame). PDO wird unmittelbar nach Empfang des RTR-Frames gesendet. Achtung! Muss über Bit 30 von Subindex 1 freigegeben sein
254	asynchron: Event-Triggered (bei jeder Änderung eines gemappten Objekts und zeitgesteuert)
255	asynchron: Time-Triggered (zeitgesteuert)

PDO Mapping:

Siehe Objekt 1A02_h (*3rd transmit PDO mapping parameter*).

Inhibit Time:

Durch den Parameter 'Inhibit Time' wird eine Sende-Sperr-Zeit festgelegt (nur bei Übertragungsart 254). Die Auflösung beträgt ein Vielfaches von 100µs. Die tatsächliche Sende-Sperr-Zeit ist ungenau und kann um mehrere Millisekunden vom eingestellten Wert abweichen.

Event Timer:

Durch den Parameter 'Event Timer' wird eine Zykluszeit (in Millisekunden) für die zeitgeteuerte Übertragung des Transmit-PDO3 eingestellt. Die tatsächliche Zykluszeit ist ungenau und kann um mehrere Millisekunden vom eingestellten Wert abweichen.

Verarbeitung von PDOs:

Transmit-PDOs werden nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' übertragen.

Ändern von PDO-Parametern:

PDO-Parameter können nur im NMT-Status 'PRE-OPERATIONAL' geändert werden.

7.12.2.26 1803_h: 4th Transmit PDO Parameter

Durch das Objekt 1803_h werden die Kommunikationsparameter des vierten Transmit-PDOs (TPDO4) eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	5
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	COB-ID
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	480 _h + Node-ID
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übertragungsart (siehe Kapitel 7.2.5.4: Übertragungsarten Transmit PDO's)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	253
EEPROM	no

Subindex	03h
Beschreibung	Inhibit Time
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	no

Subindex	05 _h
Beschreibung	Event Timer
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Einheit	Millisekunden
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	no
Wertebereich	0 ... 65535

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31	0 = PDO existiert / ist gültig 1 = PDO existiert nicht / ist nicht gültig
Bit 30	0 = Anforderung über RTR-Frame freigegeben 1 = Anforderung über RTR-Frame gesperrt
Bit 29	0 = 11-bit identifier (CAN 2.0A) 1 = 29-bit identifier (CAN 2.0B)
Bit 28 - 11	wenn bit 29=1, Bit 28 ... 11 des 29-bit Identifier
Bit 10 - 7	4 Bit Funktions-Code des Identifiers
Bit 6 - 0	7 Bit Node-ID des Identifiers

Daten Beschreibung Subindex 02_h:

0	synchron: azyklisch, PDO wird nach jeder SYNC-Message gesendet.
1 ... 240	synchron: zyklisch, PDO wird nach 1 ... 240 empfangenen SYNC-Messages gesendet.
241 ... 251	reserviert
252	reserviert
253	asynchron: nur auf Anforderung (RTR-Frame). PDO wird unmittelbar nach Empfang des RTR-Frames gesendet. Achtung! Muss über Bit 30 von Subindex 1 freigegeben sein
254	asynchron: Event-Triggered (bei jeder Änderung eines gemappten Objekts und zeitgesteuert)
255	asynchron: Time-Triggered (zeitgesteuert)

PDO-Mapping:

Siehe Objekt 1A03_h (4th transmit PDO mapping parameter).

Inhibit Time:

Durch den Parameter 'Inhibit Time' wird eine Sende-Sperr-Zeit festgelegt (nur bei Übertragungsart 254). Die Auflösung beträgt ein Vielfaches von 100µs. Die tatsächliche Sende-Sperr-Zeit ist ungenau und kann um mehrere Millisekunden vom eingestellten Wert abweichen.

Event Timer:

Durch den Parameter 'Event Timer' wird eine Zykluszeit (in Millisekunden) für die zeitgeteuerte Übertragung des Transmit-PDO4 eingestellt. Die tatsächliche Zykluszeit ist ungenau und kann um mehrere Millisekunden vom eingestellten Wert abweichen.

Verarbeitung von PDOs:

Transmit-PDOs werden nur im NMT-Status 'OPERATIONAL' übertragen.

Ändern von PDO-Parametern:

PDO-Parameter können nur im NMT-Status 'PRE-OPERATIONAL' geändert werden.

7.12.2.27 1A00_h: 1st Transmit PDO Mapping Parameter

Durch das Objekt 1A00_h werden die Objekte festgelegt, die in das erste Transmit-PDO (TPDO1) abgebildet werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im TPDO 1
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	1
EEPROM	no
Subindex	01 _h
Beschreibung	erstes gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60410010 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h:

Bit 31 - 16	Index 16 Bit
Bit 15 - 8	Subindex 8 Bit
Bit 7 - 0	Objekt-Länge 8 Bit

Daten Beschreibung:

Das Objekt kann nicht geändert werden (static mapping).

Abgebildete Objekte:

- Objekt 6041_h (statusword) in Byte 0 und 1.

7.12.2.28 1A01_h: 2nd Transmit PDO Mapping Parameter

Das Objekt 1A01_h wurde nur aus Kompatibilitätsgründen implementiert und hat keine Funktion.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im TPDO 2
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EEPROM	no

7.12.2.29 1A02_h: 3rd Transmit PDO Mapping Parameter

Durch das Objekt 1A02_h werden die Objekte festgelegt, die in das dritte Transmit-PDO (TPDO3) abgebildet werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im TPDO 3
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	erstes gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60410010 _h
EEPROM	no
Subindex	02 _h
Beschreibung	zweites gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60640020 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h – 02_h:

Bit 31 - 16	Index 16 Bit
Bit 15 - 8	Subindex 8 Bit
Bit 7 - 0	Objekt-Länge 8 Bit

Daten Beschreibung:

Das Objekt kann nicht geändert werden (static mapping).

Abgebildete Objekte:

- Objekt 6041_h (statusword) in Byte 0 und 1.
- Objekt 6064_h (position actual value) in Byte 2 bis 5.

7.12.2.30 1A03_h: 4th Transmit PDO Mapping Parameter

Durch das Objekt 1A03_h werden die Objekte festgelegt, die in das vierte Transmit-PDO (TPDO4) abgebildet werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der gemappten Applikationsobjekte im TPDO 4
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	erstes gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	60410010 _h
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	zweites gemapptes Objekt
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	606C0020 _h
EEPROM	no

Format Beschreibung Subindex 01_h – 02_h:

Bit 31 - 16	Index 16 Bit
Bit 15 - 8	Subindex 8 Bit
Bit 7 - 0	Objekt-Länge 8 Bit

Daten Beschreibung:

Das Objekt kann nicht geändert werden (static mapping).

Abgebildete Objekte:

- Objekt 6041_h (statusword) in Byte 0 und 1.
- Objekt 606C_h (velocity actual value) in Byte 2 bis 5.

7.12.2.31 2100_h: CAN-Baudrate

Über das Objekt 2100_h wird die CAN-Baudrate eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Can-Baudrate (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 23)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	10
EEPROM	yes
Wertebereich	0 ... 11

Daten Beschreibung:

Wert = 0:	15,625	kBaud
Wert = 1:	20	kBaud
Wert = 2:	25	kBaud
Wert = 3:	40	kBaud
Wert = 4:	50	kBaud
Wert = 5:	62,5	kBaud
Wert = 6:	100	kBaud
Wert = 7:	125	kBaud
Wert = 8:	200	kBaud
Wert = 9:	250	kBaud
Wert = 10:	500	kBaud
Wert = 11:	1000	kBaud

ACHTUNG	Die Baudrate kann nur im NMT-Status ‚PREOPERATIONAL‘ geändert werden!
----------------	---

ACHTUNG	Die Baudrate wird erst beim nächsten Initialisieren des Positionierantriebes übernommen! Der Master muss ebenfalls auf die neue Baudrate eingestellt werden!
----------------	---

7.12.2.32 2101_h: Node-ID

Über das Objekt 2101_h kann die eingestellte Node-ID des AG03/1 ausgelesen werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Node-ID (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 22)
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	1
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 127

7.12.2.33 2102_h: Getriebeuntersetzung

Über das Objekt 2102_h kann die Getriebeuntersetzung des AG03/1 ausgelesen werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Getriebeuntersetzung
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	no
EEPROM	no
Wertebereich	2 ... 3

Daten Beschreibung:

Wert = 2:	Getriebeuntersetzung 24:1
Wert = 3:	Getriebeuntersetzung 48:1

7.12.2.34 2410_h: Motor Parameter Set

Das Objekt 2410_h enthält alle einstellbaren Regelungsparameter des Antriebscontrollers.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0Ah
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	Reglerparameter P (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 1)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	100
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 500

Subindex	02 _h
Beschreibung	Reglerparameter I (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 2)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	5
EEPROM	yes
Wertebereich	0 ... 500

Subindex	03 _h
Beschreibung	Reglerparameter D (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 3)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	yes
Wertebereich	0 ... 500

Subindex	04 _h
Beschreibung	a - Pos (Beschleunigung Positionierbetrieb) (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 4)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	50
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 100

Subindex	05 _h
Beschreibung	v - Pos (Geschwindigkeit Positionierbetrieb) (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 5)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	30
EEPROM	yes
Wertebereich	Getriebe 24:1 ⇒ 1 ... 200 Getriebe 48:1 ⇒ 1 ... 100

Subindex	06 _h
Beschreibung	a – Dreh (Beschleunigung Drehzahlmodus) (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 6)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	50
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 100

Subindex	08 _h
Beschreibung	a – Tipp (Beschleunigung Tippbetrieb) (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 8)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	50
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 100

Subindex	09 _h
Beschreibung	v - Tipp (Geschwindigkeit Tippbetrieb) (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 9)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	30
EEPROM	yes
Wertebereich	Getriebe 24:1 ⇒ 1 ... 200 Getriebe 48:1 ⇒ 1 ... 100

Subindex	0A _h
Beschreibung	d – Pos (Verzögerung Positionierbetrieb) (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 31)
Zugriff	read-write (beschreibbar im Zustand „Pre-Operational“ und „Operational“, nicht beschreibbar bei aktivem Fahrauftrag)
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	101
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 101

7.12.2.35 2412_h: Spindle Pitch

Durch das Objekt 2412_h wird die Spindelsteigung eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Spindelsteigung (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 13)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	0
EEPROM	yes
Wertebereich	0 ... 1000

7.12.2.36 2413_h: Pos Type

Durch das Objekt 2413_h wird die Positionier-Art eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Positionierart (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 19)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EEPROM	yes
Wertebereich	0 ... 2

Daten Beschreibung:

Wert = 0: direkt
 Wert = 1: Schleife +
 Wert = 2: Schleife –

7.12.2.37 2415_h: Delta Jog

Durch das Objekt 2415_h wird der Verfahrenweg bei Tippbetrieb 1 eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Verfahrenweg Tippbetrieb 1 (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 17)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer32
Default	1600
EEPROM	yes
Wertebereich	- 1000000 ... + 1000000

7.12.2.38 2416_h: Stop Mode Inching Mode 2

Durch das Objekt 2416_h wird das Stopverhalten im Tippbetrieb 2 eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Stopmode Tippen 2 (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 25)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EEPROM	yes
Wertebereich	0-1

7.12.2.39 2417_h: Inpos Mode

Durch das Objekt 2417_h wird das Verhalten des Antriebs beim Erreichen des Positionierfensters festgelegt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Inpos Mode (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 26)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EEPROM	yes
Wertebereich	0-2

7.12.2.40 2418_h: Loop Length

Durch das Objekt 2418_h wird die Schleifenlänge festgelegt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Loop Length (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 27)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	800
EEPROM	yes
Wertebereich	0-10000

7.12.2.41 241B_h: Power Supply Voltage

Das Objekt 241B_h enthält die Versorgungsspannungen.

Subindex	00 _h
Beschreibung	größter unterstützter Subindex
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	Versorgungsspannung Endstufe in 1/10 V
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	no
EEPROM	no

Subindex	02 _h
Beschreibung	Versorgungsspannung Steuerung in 1/10 V
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	no
EEPROM	no

7.12.2.42 241C_h: Output Stage Temperature

Das Objekt 241C_h enthält die Endstufentemperatur.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Endstufentemperatur in 1/10 °C
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer16
Default	no
EEPROM	no

7.12.2.43 241E_h: Motor Current

Das Objekt 241E_h enthält den aktuellen Motorstrom.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Motorstrom in mA
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer16
Default	no
EEPROM	no

7.12.2.44 2420_h: Generic Status Register

Durch das Objekt 2420_h kann der Zustand Versorgungsspannung Endstufe und der Drehmomentabschaltung ausgelesen werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Zustand der Drehmomentabschaltung und der Versorgungsspannung Endstufe
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 7	Zustand der Drehmomentabschaltung 0 = nicht aktiv 1 = aktiv
Bit 4	Zustand der Versorgungsspannung Endstufe 0 = Versorgungsspannung Endstufe liegt nicht an 1 = Versorgungsspannung Endstufe liegt an
Bit 0 - 3 ; 5 - 6	nicht verwendet

7.12.2.45 2421_h: Torque Deactivation

Durch das Objekt 2421_h wird die Drehmomentabschaltung eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Drehmomentabschaltung (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 29)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	125
EEPROM	yes
Wertebereich	20-125

7.12.2.46 2422_h: Torque Deactivation State

Durch das Objekt 2422_h kann der Zustand der Drehmomentabschaltung ausgelesen werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Zustand der Drehmomentabschaltung
Zugriff	read
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung:

Bit 1-7	nicht verwendet
Bit 0	Zustand der Drehmomentabschaltung 0 = nicht aktiv 1 = aktiv

7.12.2.47 2423_h: Battery Voltage

Das Objekt 2423_h enthält die aktuelle Batteriespannung.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Batteriespannung in 1/100 V
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer16
Default	no
EEPROM	no

7.12.2.48 2450_h: Inching 2 Offset

Durch das Objekt 2450_h kann ein Offsetwert im Tippbetrieb 2 eingestellt werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Offsetwert im Tippbetrieb 2 (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 30)
Zugriff	read-write (beschreibbar im Zustand „Pre-Operational“ und „Operational“)
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	100
EEPROM	no
Wertebereich	10 ... 100

7.12.2.49 2500_h: Production Date

Das Objekt 2500_h gibt das Produktionsdatum an.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Produktionsdatum in lesbarer Hex – Darstellung
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned32
Default	no
EEPROM	yes

Format Beschreibung (Beispiel)

15 07 20 09_h = 15.07.2009 = DDMMJJJJ

7.12.2.50 6040_h: Controlword

Das Objekt 6040_h ist das Steuerwort (controlword) der Zustandsmaschine für Antriebe (Statemachine) nach dem Geräteprofil CiA DSP-402.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Controlword (Steuerwort)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	yes
Datentyp	Unsigned16
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung:

siehe Kapitel 7.5: Controlword

PDO Mapping:

Das Controlword ist in den drei Receive-PDO's abgebildet (siehe Objekte 1600_h – 1603_h).

7.12.2.51 6041_h: Statusword

Das Objekt 6041_h ist das Statusword (Zustandswort) der Zustandsmaschine für Antriebe (Statemachine) nach dem Geräteprofil CiA DSP-402.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Statusword (Zustandswort)
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	yes
Datentyp	Unsigned16
Default	no
EEPROM	no

Format Beschreibung:

siehe Kapitel 7.4: Statusword

PDO Mapping:

Das Statusword ist in den drei Transmit-PDO's abgebildet (*siehe Objekte 1A00_h - 1A03_h*).

7.12.2.52 6060_h: Modes of Operation

Über das Objekt 6060_h wird die Betriebsart des AG03/1 eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Betriebsart (<i>siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 20</i>)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	1
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 2

Daten Beschreibung:

Wert = 1: Profile Position Mode (Positioniermodus)

Wert = 2: Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus)

7.12.2.53 6064_h: Position Actual Value

Das Objekt 6064_h enthält den aktuellen Positionswert im Profile Position Mode (Positioniermodus).

Subindex	00 _h
Beschreibung	absoluter Positionswert im Positioniermodus
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	yes
Datentyp	Integer32
Default	no
EEPROM	no

PDO Mapping:

Der absolute Positionswert und das Zustandswort der Statemachine sind im Transmit-PDO3 abgebildet; siehe Objekt 1A02_h (3rd Transmit PDO mapping parameter).

7.12.2.54 6067_h: Position Window

Durch das Objekt 6067_h wird ein symetrischer Bereich von tolerierbaren Positionen für die Stillstandsüberwachung im Zielpunkt einer Positionierung eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Pos-Fenster (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 10)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	10
EEPROM	yes
Wertebereich	0 ...1000

7.12.2.55 606C_h: Velocity Actual Value

Das Objekt 606C_h enthält die aktuelle Drehzahl im Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus).

Subindex	00 _h
Beschreibung	Istdrehzahl im Drehzahlmodus
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	yes
Datentyp	Integer32
Default	no
EEPROM	no

PDO Mapping:

Die Istgeschwindigkeit und das Zustandswort der Statemachine sind im Transmit-PDO4 abgebildet; siehe Objekt 1A03_h (4th Transmit PDO mapping parameter).

7.12.2.56 607A_h: Target Position

Durch das Objekt 607A_h wird die Zielposition einer Antriebsbewegung in der Betriebsart Profile Position Mode (Positioniermodus) eingegeben.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Sollwert in der Betriebsart Positioniermodus
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	yes
Datentyp	Integer32
Default	no
EEPROM	no
Wertebereich	± 9999999

PDO Mapping:

Die Zielposition und das Steuerwort der Statemachine sind im Receive-PDO3 abgebildet; siehe Objekt 1602_h (3rd Receive PDO mapping parameter).

7.12.2.57 607C_h: Calibration Value

Durch das Objekt 607C_h wird der Kalibrierwert programmiert und der programmierte Wert als absoluter Positionswert übernommen.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Kalibrierwert (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 14 und Kapitel 3: Kalibrierung)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer32
Default	0
EEPROM	yes
Wertebereich	± 999999

7.12.2.58 607D_h: Software Position Limit

Über das Objekt 607D_h werden Softwareendschalter eingestellt, die den Arbeitsbereich des Antriebs definieren.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Subindexe
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer32
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	Grenzwert 2 (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 16)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer32
Default	-1000000
EEPROM	yes
Wertebereich	± 9999999

Subindex	02 _h
Beschreibung	Grenzwert 1 (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 15)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Integer32
Default	+1000000
EEPROM	yes
Wertebereich	± 9999999

7.12.2.59 607E_h: Polarity

Über das Objekt 607E_h wird die Drehrichtungspolarität des Antriebs eingestellt.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Drehrichtung (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 18)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned8
Default	0
EEPROM	yes
Wertebereich	0 ... 1

Daten Beschreibung:

Wert '0' = Drehrichtung 'i'.

Wert '1' = Drehrichtung 'e'.

7.12.2.60 6091_h: Gear Ratio

Über das Objekt 6091_h kann ein Übersetzungsverhältnis programmiert werden.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Anzahl der Subindexe
Zugriff	read-only
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	2
EEPROM	no

Subindex	01 _h
Beschreibung	Übersetzungsverhältnis Zähler (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 11)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	1
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 10000

Subindex	02 _h
Beschreibung	Übersetzungsverhältnis Nenner (siehe Kapitel 6: Parameterbeschreibung ⇒ Parameter Nr. 12)
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	no
Datentyp	Unsigned16
Default	1
EEPROM	yes
Wertebereich	1 ... 10000

siehe auch Kapitel 4: externes Getriebe.

7.12.2.61 60FF_h: Target Velocity

Über das Objekt 60FF_h wird die Sollgeschwindigkeit einer Antriebsbewegung in der Betriebsart Profile Velocity Mode (Drehzahlmodus) eingegeben.

Subindex	00 _h
Beschreibung	Sollgeschwindigkeit in der Betriebsart Drehzahlmodus
Zugriff	read-write
PDO-Mapping	yes
Datentyp	Integer32
Default	no
EEPROM	no
Wertebereich	Getriebe 24:1 ⇒ ± 200 Getriebe 48:1 ⇒ ± 100


PDO Mapping:

Die Sollgeschwindigkeit und das Steuerwort der Statemachine ist in das Receive-PDO4 abgebildet; siehe Objekt 1603_h (4th Receive PDO mapping parameter).

7.13 Einstellung der Knotenadresse des AG03/1

Die Knotenadresse kann nur über DIP - Schalter eingestellt werden.

Nach Abnahme des Deckels wird der 10 – polige DIP – Schalter sichtbar.



Die Eingabe der Node – ID erfolgt über die Schalter 1 – 7 im Binärformat. Die Einstellung der Adresse 0 wird intern in die Adresse 1 umgesetzt.

Folgende Tabelle verdeutlicht dies:

SW1 [2 ⁰]	SW2 [2 ¹]	SW3 [2 ²]	SW4 [2 ³]	SW5 [2 ⁴]	SW6 [2 ⁵]	SW7 [2 ⁶]	eingestellte Slave - Adresse
OFF	1!						
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	1
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2
ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	3
:	:	:	:	:	:	:	:
OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	124
ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	125
OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	126
ON	127						

ACHTUNG	Die DIP - Schaltereinstellungen werden nur beim Einschalten der Versorgungsspannung eingelesen. Eine Änderung der Slave – Adresse während des Betriebs hat keine Auswirkungen.
----------------	--

7.14 Diagnose – LED's

Über die Diagnose LED´s werden verschiedene Betriebszustände signalisiert.

	Zustand	Bedeutung
Status – LED (grün)	blinkend	Antrieb gestört, Bedeutung siehe Kapitel 5.2.1
	EIN	Die Versorgungsspannungen Endstufe und Steuerung liegen an
	AUS	Die Versorgungsspannungen Endstufe und/oder Steuerung fehlen
BUS – LED (orange)	blinkend 2,5 Hz	Antrieb befindet sich im Pre-Operational-Mode
	EIN	Antrieb befindet sich im Operational-Mode
	blinkend (Tastverhältnis 1:5)	Antrieb befindet sich im Stopped-Mode

7.15 CAN - Busabschluss

Über die DIP - Schalter 9 + 10 kann der interne Busabschlusswiderstand hinzugeschaltet werden:

SW9	SW10	Busabschluss
OFF	OFF	deaktiviert
ON	ON	aktiv

ACHTUNG	Es ist zu beachten, dass immer beide DIP-Schalter für die korrekte Funktion der Buserminierung notwendig sind.
----------------	--